

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 31.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Керченская, д. 17 блок 2

Номер прибора: 1103130

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
31.10.2022 23	24,00	19,92	0,000	19,68	0,000	0,24	0,000	0,000
01.11.2022 23	24,00	19,66	0,000	19,44	0,000	0,22	0,000	0,000
02.11.2022 23	24,00	19,31	0,000	19,14	0,000	0,17	0,000	0,000
03.11.2022 23	24,00	19,77	0,000	19,65	0,000	0,12	0,000	0,000
04.11.2022 23	24,00	58,53	104,537	55,50	104,470	3,03	0,067	0,314
05.11.2022 23	24,00	56,47	178,711	52,49	178,711	3,98	0,000	0,713
06.11.2022 23	24,00	56,97	177,214	52,89	176,795	4,08	0,419	0,722
07.11.2022 23	24,00	60,85	182,400	56,27	182,400	4,58	0,000	0,836
08.11.2022 23	24,00	61,09	178,193	56,47	177,559	4,62	0,634	0,824
09.11.2022 23	24,00	61,23	173,270	56,63	173,341	4,60	-0,071	0,796
10.11.2022 23	24,00	60,13	157,119	55,52	157,119	4,61	0,000	0,726
11.11.2022 23	24,00	58,87	146,975	54,30	146,974	4,57	0,001	0,672
12.11.2022 23	24,00	56,23	101,685	48,94	101,459	7,29	0,226	0,753
13.11.2022 23	24,00	56,84	142,777	47,87	142,777	8,97	0,000	1,280
14.11.2022 23	24,00	57,08	144,315	48,36	144,381	8,72	-0,066	1,258
15.11.2022 23	24,00	57,54	145,995	48,64	145,995	8,90	0,000	1,298
16.11.2022 23	24,00	57,02	131,676	48,14	131,567	8,88	0,109	1,168
17.11.2022 23	24,00	57,09	146,473	48,58	146,474	8,51	-0,001	1,246
18.11.2022 23	24,00	56,64	146,332	48,42	146,331	8,22	0,001	1,202
19.11.2022 23	24,00	53,71	127,736	46,42	127,693	7,29	0,043	0,946
20.11.2022 23	24,00	55,83	154,208	48,42	154,208	7,41	0,000	1,143
21.11.2022 23	24,00	54,29	104,802	47,20	104,692	7,09	0,110	0,762
Среднее	24,00	50,69	120,201	45,41	120,134	5,28	0,067	0,757
Итого	528,00		2644,418		2642,946		1,472	16,659

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
31.10.2022	60301,040	56499,916	580,624
21.11.2022	62945,458	59142,862	597,283

Механические показания: V1= _____ V2= _____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru