

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.11.2022 по 21.12.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.11.2022 23	24,00	58,64	50,50	8,14	21,860	16,880	4,980	6,000	5,500	0,371
22.11.2022 23	24,00	58,19	50,08	8,11	21,270	16,990	4,280	6,000	5,500	0,337
23.11.2022 23	24,00	56,48	48,74	7,75	21,040	16,980	4,060	6,000	5,500	0,315
24.11.2022 23	23,86	58,69	50,06	8,62	21,070	16,970	4,100	6,000	5,500	0,337
25.11.2022 23	24,00	58,71	50,39	8,32	21,000	17,140	3,860	6,000	5,500	0,325
26.11.2022 23	24,00	56,74	48,86	7,88	21,560	16,840	4,720	6,000	5,500	0,347
27.11.2022 23	24,00	56,30	48,46	7,85	21,787	16,720	5,067	6,000	5,500	0,360
28.11.2022 23	24,00	57,52	49,07	8,45	21,430	16,900	4,530	6,000	5,500	0,351
29.11.2022 23	24,00	56,27	48,57	7,70	21,040	17,020	4,020	6,000	5,500	0,313
30.11.2022 23	24,00	56,03	48,41	7,62	21,660	17,190	4,470	6,000	5,500	0,329
01.12.2022 23	24,00	56,75	48,59	8,16	20,930	17,060	3,870	6,000	5,500	0,313
02.12.2022 23	24,00	56,62	48,62	8,00	20,890	16,990	3,900	6,000	5,500	0,312
03.12.2022 23	24,00	55,20	47,32	7,87	21,290	16,870	4,420	6,000	5,500	0,325
04.12.2022 23	24,00	56,27	48,21	8,07	21,860	16,710	5,150	6,000	5,500	0,365
05.12.2022 23	24,00	60,23	51,21	9,02	21,480	16,940	4,540	6,000	5,500	0,370
06.12.2022 23	24,00	51,95	45,14	6,81	21,670	16,970	4,700	6,000	5,500	0,308
07.12.2022 23	24,00	55,68	47,63	8,05	21,660	17,100	4,560	6,000	5,500	0,338
08.12.2022 23	24,00	56,45	48,36	8,09	21,460	17,200	4,260	6,000	5,500	0,329
09.12.2022 23	24,00	57,48	49,09	8,40	21,050	17,270	3,780	6,000	5,500	0,316
10.12.2022 23	24,00	57,38	49,26	8,11	21,920	17,000	4,920	6,000	5,500	0,363
11.12.2022 23	24,00	55,85	48,26	7,59	21,920	16,950	4,970	6,000	5,500	0,350
12.12.2022 23	24,00	56,77	48,81	7,96	21,180	17,150	4,030	6,000	5,500	0,317
13.12.2022 23	24,00	56,79	48,79	8,00	21,120	17,230	3,890	6,000	5,500	0,313
14.12.2022 23	24,00	55,29	47,54	7,75	21,420	17,070	4,350	6,000	5,500	0,322
15.12.2022 23	24,00	55,58	47,82	7,76	21,060	17,180	3,880	6,000	5,500	0,305
16.12.2022 23	24,00	55,46	47,75	7,70	21,840	16,930	4,910	6,000	5,500	0,346
17.12.2022 23	24,00	54,59	47,02	7,57	21,330	17,050	4,280	6,000	5,500	0,313
18.12.2022 23	24,00	53,33	46,29	7,04	21,790	16,860	4,930	6,000	5,500	0,327
19.12.2022 23	24,00	55,28	47,15	8,14	18,407	14,661	3,747	6,000	5,500	0,282
20.12.2022 23	24,00	57,27	48,89	8,38	21,310	17,090	4,220	6,000	5,500	0,336
21.12.2022 23	24,00	56,83	48,60	8,23	21,790	16,860	4,930	6,000	5,500	0,361
Среднее	24,00	56,47	48,50	7,97	21,326	16,928	4,398	6,000	5,500	0,332
Итого	743,86				661,094	524,771	136,323			10,294

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
21.11.2022	1731,550	1494,760	22,549
21.12.2022	2392,644	2019,531	32,843

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru