

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.02.2023 23	24,00	51,02	42,86	8,16	21,790	14,440	7,350	0,588	0,539	0,413
20.02.2023 23	24,00	54,95	45,98	8,98	20,290	15,450	4,840	0,588	0,539	0,349
21.02.2023 23	24,00	54,36	45,73	8,63	20,480	15,240	5,240	0,588	0,539	0,360
22.02.2023 23	24,00	55,78	46,57	9,21	20,070	15,460	4,610	0,588	0,539	0,345
23.02.2023 23	24,00	56,56	47,13	9,43	21,010	14,930	6,080	0,588	0,539	0,412
24.02.2023 23	24,00	55,61	46,53	9,08	20,710	15,400	5,310	0,588	0,539	0,375
25.02.2023 23	24,00	56,49	47,44	9,04	20,810	15,230	5,580	0,588	0,539	0,388
26.02.2023 23	24,00	55,76	47,17	8,59	21,380	14,680	6,700	0,588	0,539	0,424
27.02.2023 23	24,00	56,62	48,05	8,57	20,550	15,780	4,770	0,588	0,539	0,350
28.02.2023 23	24,00	57,89	48,57	9,32	20,460	15,230	5,230	0,588	0,539	0,384
01.03.2023 23	24,00	57,13	48,25	8,87	20,100	15,360	4,740	0,588	0,539	0,352
02.03.2023 23	24,00	56,36	47,62	8,75	20,280	15,090	5,190	0,588	0,539	0,364
03.03.2023 23	24,00	56,41	47,59	8,82	20,110	14,800	5,310	0,588	0,539	0,371
04.03.2023 23	24,00	55,78	47,20	8,58	20,070	14,890	5,180	0,588	0,539	0,358
05.03.2023 23	24,00	55,38	47,04	8,33	20,240	14,690	5,550	0,588	0,539	0,367
06.03.2023 23	24,00	55,11	46,31	8,80	19,740	15,070	4,670	0,588	0,539	0,336
07.03.2023 23	24,00	56,35	47,47	8,88	19,740	15,050	4,690	0,588	0,539	0,345
08.03.2023 23	24,00	54,73	46,64	8,10	20,430	14,580	5,850	0,588	0,539	0,373
09.03.2023 23	24,00	57,88	48,65	9,23	18,680	14,950	3,730	0,588	0,539	0,310
10.03.2023 23	24,00	57,78	47,80	9,98	8,860	15,390	-6,530	0,588	0,539	-0,159
11.03.2023 23	24,00	58,21	48,96	9,25	19,710	15,340	4,370	0,588	0,539	0,344
12.03.2023 23	24,00	56,48	47,89	8,59	20,120	14,900	5,220	0,588	0,539	0,363
13.03.2023 23	24,00	55,16	46,57	8,60	19,730	15,110	4,620	0,588	0,539	0,332
14.03.2023 23	24,00	56,62	47,62	9,00	19,870	15,060	4,810	0,588	0,539	0,346
15.03.2023 23	24,00	58,46	49,17	9,29	20,040	14,980	5,060	0,588	0,539	0,375
16.03.2023 23	24,00	57,93	48,69	9,24	19,880	15,160	4,720	0,588	0,539	0,359
17.03.2023 23	24,00	57,30	48,34	8,96	20,080	15,070	5,010	0,588	0,539	0,364
18.03.2023 23	24,00	56,78	47,87	8,91	20,030	15,310	4,720	0,588	0,539	0,349
19.03.2023 23	24,00	56,97	48,34	8,62	21,050	14,530	6,520	0,588	0,539	0,424
20.03.2023 23	24,00	57,81	48,76	9,05	20,020	15,250	4,770	0,588	0,539	0,358
21.03.2023 23	24,00	57,40	48,50	8,90	20,110	15,170	4,940	0,588	0,539	0,361
Среднее	24,00	56,36	47,46	8,89	19,885	15,084	4,802	0,588	0,539	0,348
Итого	744,00				616,440	467,590	148,850			10,793

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
19.02.2023	3611,660	2945,628	55,117
21.03.2023	4228,099	3413,218	65,910

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.03.2023 00 по 10.03.2023 23

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
10.03.2023 01	1,00	60,70	49,22	11,48	0,000	0,690	-0,690	0,588	0,539	-0,027
10.03.2023 02	1,00	55,55	49,57	5,98	0,000	0,720	-0,720	0,588	0,539	-0,028
10.03.2023 03	1,00	54,66	47,55	7,11	0,000	0,710	-0,710	0,588	0,539	-0,026
10.03.2023 04	1,00	53,64	46,49	7,15	0,000	0,660	-0,660	0,588	0,539	-0,024
10.03.2023 05	1,00	52,59	45,52	7,07	0,000	0,700	-0,700	0,588	0,539	-0,025
10.03.2023 06	1,00	53,08	45,43	7,64	0,000	0,680	-0,680	0,588	0,539	-0,024
10.03.2023 07	1,00	54,08	45,67	8,41	0,000	0,610	-0,610	0,588	0,539	-0,022
10.03.2023 08	1,00	54,04	45,81	8,23	0,000	0,600	-0,600	0,588	0,539	-0,021
10.03.2023 09	1,00	56,91	46,04	10,88	0,000	0,650	-0,650	0,588	0,539	-0,023
10.03.2023 10	1,00	58,89	49,07	9,82	0,000	0,730	-0,730	0,588	0,539	-0,028
10.03.2023 11	1,00	58,24	49,65	8,59	0,000	0,620	-0,620	0,588	0,539	-0,024
10.03.2023 12	1,00	59,09	49,30	9,79	0,000	0,660	-0,660	0,588	0,539	-0,026
10.03.2023 13	1,00	58,96	49,00	9,96	0,360	0,650	-0,290	0,588	0,539	-0,008
10.03.2023 14	1,00	50,80	44,58	6,22	0,760	0,660	0,100	0,588	0,539	0,008
10.03.2023 15	1,00	56,72	46,47	10,24	0,840	0,620	0,220	0,588	0,539	0,016
10.03.2023 16	1,00	59,82	49,64	10,18	0,860	0,610	0,250	0,588	0,539	0,018
10.03.2023 17	1,00	59,52	49,36	10,16	0,800	0,650	0,150	0,588	0,539	0,014
10.03.2023 18	1,00	60,29	50,15	10,13	0,780	0,660	0,120	0,588	0,539	0,012
10.03.2023 19	1,00	59,41	49,67	9,75	0,800	0,630	0,170	0,588	0,539	0,014
10.03.2023 20	1,00	58,57	49,01	9,55	0,850	0,610	0,240	0,588	0,539	0,017
10.03.2023 21	1,00	57,88	48,24	9,65	1,160	0,380	0,780	0,588	0,539	0,040
10.03.2023 22	1,00	56,01	47,10	8,91	0,870	0,600	0,270	0,588	0,539	0,017
10.03.2023 23	1,00	55,64	46,62	9,01	0,780	0,640	0,140	0,588	0,539	0,012
11.03.2023 00	1,00	57,34	47,87	9,47	0,800	0,660	0,140	0,588	0,539	0,013
Среднее	1,00	56,77	47,79	8,98	0,402	0,642	-0,239	0,588	0,539	-0,005
Итого	24,00				9,660	15,400	-5,740			-0,123

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
10.03.2023	3998,599	3232,598	62,071
10.03.2023	4008,259	3247,998	61,947

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru