

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2023 23	24,00	56,73	47,94	8,79	19,710	15,250	4,460	6,000	5,500	0,336
23.03.2023 23	24,00	56,92	48,27	8,65	19,910	14,680	5,230	6,000	5,500	0,364
24.03.2023 23	24,00	57,08	48,00	9,07	19,390	14,870	4,520	6,000	5,500	0,339
25.03.2023 23	24,00	57,05	47,98	9,06	19,800	14,380	5,420	6,000	5,500	0,377
26.03.2023 23	24,00	55,33	46,82	8,51	19,690	14,330	5,360	6,000	5,500	0,358
27.03.2023 23	24,00	56,80	47,54	9,25	19,390	14,530	4,860	6,000	5,500	0,354
28.03.2023 23	24,00	56,56	47,61	8,95	19,132	14,730	4,402	6,000	5,500	0,330
29.03.2023 23	24,00	55,60	46,82	8,78	19,670	14,560	5,110	6,000	5,500	0,353
30.03.2023 23	24,00	54,97	46,54	8,42	19,580	14,800	4,780	6,000	5,500	0,334
31.03.2023 23	24,00	56,70	47,81	8,88	20,260	15,130	5,130	6,000	5,500	0,365
01.04.2023 23	24,00	55,55	46,91	8,64	19,760	14,540	5,220	6,000	5,500	0,356
02.04.2023 23	24,00	56,71	47,84	8,87	20,120	14,350	5,770	6,000	5,500	0,389
03.04.2023 23	24,00	56,42	47,49	8,93	19,880	14,560	5,320	6,000	5,500	0,370
04.04.2023 23	24,00	58,21	48,87	9,34	19,560	14,600	4,960	6,000	5,500	0,366
05.04.2023 23	24,00	56,91	47,91	8,99	19,350	14,510	4,840	6,000	5,500	0,350
06.04.2023 23	24,00	56,21	47,12	9,08	19,610	14,340	5,270	6,000	5,500	0,366
07.04.2023 23	24,00	58,89	49,13	9,76	19,240	14,560	4,680	6,000	5,500	0,362
08.04.2023 23	24,00	57,77	48,39	9,38	19,590	14,340	5,250	6,000	5,500	0,377
09.04.2023 23	24,00	56,17	47,46	8,71	19,820	14,070	5,750	6,000	5,500	0,382
10.04.2023 23	24,00	58,20	49,02	9,18	19,340	14,560	4,780	6,000	5,500	0,356
11.04.2023 23	24,00	57,05	48,23	8,83	19,560	14,720	4,840	6,000	5,500	0,351
12.04.2023 23	24,00	56,04	47,63	8,41	19,860	14,880	4,980	6,000	5,500	0,348
13.04.2023 23	24,00	56,75	47,89	8,85	19,910	14,840	5,070	6,000	5,500	0,360
14.04.2023 23	24,00	56,54	47,70	8,85	19,830	14,910	4,920	6,000	5,500	0,353
15.04.2023 23	24,00	56,42	47,36	9,06	16,713	11,900	4,813	6,000	5,500	0,320
16.04.2023 23	24,00	54,22	46,09	8,13	20,660	14,890	5,770	6,000	5,500	0,374
17.04.2023 23	24,00	55,14	46,64	8,50	20,150	15,120	5,030	6,000	5,500	0,354
18.04.2023 23	24,00	55,57	47,42	8,15	3,982	12,050	-8,068	6,000	5,500	-0,264
19.04.2023 23	24,00	59,33	45,91	13,42	0,000	15,540	-15,540	6,000	5,500	-0,555
20.04.2023 23	24,00	60,35	47,03	13,31	0,000	15,380	-15,380	6,000	5,500	-0,565
Среднее	24,00	56,74	47,58	9,16	17,782	14,531	3,252	6,000	5,500	0,275
Итого	720,00				533,467	435,920	97,547			8,258

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	W, Гкал
22.03.2023	4228,099	3413,218	65,910
20.04.2023	4761,566	3849,138	74,168

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru