

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.10.2022 по 20.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: BKT-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.10.2022 23	24,00	0,00	18,31	18,47	-0,16	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
23.10.2022 23	24,00	0,00	18,09	18,27	-0,18	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
24.10.2022 23	24,00	0,00	18,30	18,47	-0,17	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
25.10.2022 23	24,00	0,00	17,99	18,07	-0,08	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
26.10.2022 23	24,00	0,00	18,00	18,07	-0,07	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
27.10.2022 23	24,00	0,00	18,27	18,40	-0,13	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
28.10.2022 23	24,00	0,00	18,03	18,17	-0,14	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
29.10.2022 23	24,00	0,00	17,62	17,80	-0,18	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
30.10.2022 23	25,00	0,00	17,36	17,54	-0,18	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
31.10.2022 23	24,00	0,00	17,62	17,84	-0,22	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
01.11.2022 23	24,00	0,00	16,95	17,10	-0,15	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
02.11.2022 23	24,00	0,00	47,58	25,76	21,82	30,980	0,000	30,980	6,00	5,50	0,307
03.11.2022 23	24,00	0,00	48,95	39,13	9,82	65,370	0,000	65,370	6,00	5,50	0,643
04.11.2022 23	24,00	0,00	48,44	40,30	8,14	65,890	0,340	65,550	6,00	5,50	0,639
05.11.2022 23	24,00	0,00	47,78	38,60	9,18	65,530	27,190	38,340	6,00	5,50	0,607
06.11.2022 23	24,00	0,00	46,69	37,76	8,93	65,570	65,570	0,000	6,00	5,50	0,588
07.11.2022 23	24,00	0,00	49,79	39,55	10,24	65,930	65,930	0,000	6,00	5,50	0,674
08.11.2022 23	24,00	0,00	50,71	40,08	10,63	64,910	64,910	0,000	6,00	5,50	0,689
09.11.2022 23	24,00	0,00	51,31	40,55	10,76	64,400	64,400	0,000	6,00	5,50	0,691
10.11.2022 23	24,00	0,00	49,59	39,61	9,98	64,850	64,850	0,000	6,00	5,50	0,646
11.11.2022 23	24,00	0,00	48,94	39,12	9,82	64,760	64,760	0,000	6,00	5,50	0,636
12.11.2022 23	24,00	0,00	48,82	39,03	9,79	64,530	64,530	0,000	6,00	5,50	0,630
13.11.2022 23	24,00	0,00	49,47	39,56	9,91	64,890	64,440	0,450	6,00	5,50	0,643
14.11.2022 23	24,00	0,00	49,31	38,83	10,48	64,900	4,090	60,810	6,00	5,50	0,631
15.11.2022 23	24,00	0,00	50,42	40,17	10,25	65,080	0,000	65,080	6,00	5,50	0,666
16.11.2022 23	24,00	0,00	50,56	40,39	10,17	65,980	0,000	65,980	6,00	5,50	0,668
17.11.2022 23	24,00	0,00	50,64	40,69	9,95	66,190	0,000	66,190	6,00	5,50	0,658
18.11.2022 23	24,00	0,00	49,49	40,11	9,38	65,900	0,000	65,900	6,00	5,50	0,620
19.11.2022 23	24,00	0,00	49,18	40,05	9,13	66,260	0,000	66,260	6,00	5,50	0,605
20.11.2022 23	24,00	0,00	48,33	26,27	22,06	44,290	0,810	43,480	6,00	5,50	0,423
Среднее	24,03	0,00	37,75	30,79	6,96	39,540	18,394	21,146	6,00	5,50	0,389
Итого	721,00	0,00				1186,210	551,820	634,390			11,664

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru