

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.12.2022 по 21.01.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.12.2022	24,00	58,51	51,28	7,23	14,360	11,300	3,060	4,000	3,500	3,060	0,225
23.12.2022	24,00	64,10	55,54	8,56	14,180	11,450	2,730	4,000	3,500	2,730	0,243
24.12.2022	24,00	62,59	53,90	8,69	14,750	11,230	3,520	4,000	3,500	3,520	0,281
25.12.2022	24,00	59,97	51,71	8,26	14,720	11,220	3,500	4,000	3,500	3,500	0,266
26.12.2022	24,00	60,68	52,06	8,62	14,980	11,120	3,860	4,000	3,500	3,860	0,286
27.12.2022	24,00	61,76	53,39	8,37	14,340	11,380	2,960	4,000	3,500	2,960	0,245
28.12.2022	24,00	57,89	49,82	8,07	14,880	11,100	3,780	4,000	3,500	3,780	0,263
29.12.2022	24,00	65,96	56,44	9,52	14,830	11,210	3,620	4,000	3,500	3,620	0,306
30.12.2022	24,00	62,54	53,93	8,61	15,290	10,870	4,420	4,000	3,500	4,420	0,321
31.12.2022	24,00	59,84	52,49	7,35	15,830	10,480	5,350	4,000	3,500	5,350	0,339
01.01.2023	24,00	62,18	53,62	8,56	14,130	11,500	2,630	4,000	3,500	2,630	0,235
02.01.2023	24,00	60,41	51,97	8,44	14,180	11,460	2,720	4,000	3,500	2,720	0,229
03.01.2023	24,00	61,31	53,03	8,28	13,990	11,500	2,490	4,000	3,500	2,490	0,221
04.01.2023	24,00	61,10	52,76	8,34	14,730	11,080	3,650	4,000	3,500	3,650	0,274
05.01.2023	24,00	60,51	52,31	8,20	14,710	11,170	3,540	4,000	3,500	3,540	0,265
06.01.2023	24,00	57,20	49,60	7,60	14,450	11,220	3,230	4,000	3,500	3,230	0,229
07.01.2023	24,00	61,96	52,98	8,98	14,350	11,330	3,020	4,000	3,500	3,020	0,256
08.01.2023	24,00	68,64	59,13	9,51	15,640	10,710	4,930	4,000	3,500	4,930	0,383
09.01.2023	24,00	60,78	53,36	7,42	14,860	11,060	3,800	4,000	3,500	3,800	0,268
10.01.2023	24,00	54,76	46,48	8,28	14,950	11,370	3,580	4,000	3,500	3,580	0,249
11.01.2023	24,00	63,80	54,88	8,92	15,170	11,580	3,590	4,000	3,500	3,590	0,292
12.01.2023	24,00	65,08	55,61	9,47	15,110	11,490	3,620	4,000	3,500	3,620	0,302
13.01.2023	24,00	64,04	55,09	8,95	15,370	11,740	3,630	4,000	3,500	3,630	0,301
14.01.2023	24,00	62,75	54,21	8,54	15,390	11,740	3,650	4,000	3,500	3,650	0,290
15.01.2023	24,00	59,33	51,87	7,46	16,170	11,220	4,950	4,000	3,500	4,950	0,326
16.01.2023	24,00	60,39	52,28	8,11	15,340	11,860	3,480	4,000	3,500	3,480	0,268
17.01.2023	24,00	62,80	54,53	8,27	15,430	11,930	3,500	4,000	3,500	3,500	0,277
18.01.2023	24,00	58,89	50,97	7,92	15,590	11,840	3,750	4,000	3,500	3,750	0,275
19.01.2023	24,00	58,71	50,74	7,97	15,230	11,820	3,410	4,000	3,500	3,410	0,255
20.01.2023	24,00	60,40	52,22	8,18	15,000	11,870	3,130	4,000	3,500	3,130	0,253
21.01.2023	24,00	58,50	50,78	7,72	15,010	11,810	3,200	4,000	3,500	3,200	0,246
Среднее	24,00	61,21	52,87	8,34	14,934	11,376	3,558	4,000	3,500	3,558	0,273
Итого	744,00				462,960	352,660	110,300			110,300	8,469

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru