

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.01.2023 по 18.02.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: БКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.01.2023	24,00	58,48	51,09	7,39	16,400	11,260	5,140	4,000	3,500	5,140	0,327
23.01.2023	24,00	61,78	53,70	8,08	15,010	11,830	3,180	4,000	3,500	3,180	0,258
24.01.2023	24,00	60,79	52,65	8,14	14,870	11,880	2,990	4,000	3,500	2,990	0,246
25.01.2023	24,00	62,74	54,28	8,46	15,410	12,160	3,250	4,000	3,500	3,250	0,275
26.01.2023	24,00	62,34	53,98	8,36	15,230	12,060	3,170	4,000	3,500	3,170	0,266
27.01.2023	24,00	56,42	48,94	7,48	14,180	11,080	3,100	4,000	3,500	3,100	0,223
28.01.2023	24,00	57,79	50,00	7,79	15,220	11,740	3,480	4,000	3,500	3,480	0,255
29.01.2023	24,00	57,58	50,64	6,94	16,490	11,960	4,530	4,000	3,500	4,530	0,293
30.01.2023	24,00	57,03	49,74	7,29	15,770	12,140	3,630	4,000	3,500	3,630	0,256
31.01.2023	24,00	57,61	50,28	7,33	15,340	12,240	3,100	4,000	3,500	3,100	0,235
01.02.2023	24,00	57,14	49,72	7,42	15,530	12,210	3,320	4,000	3,500	3,320	0,244
02.02.2023	24,00	56,79	49,52	7,27	15,730	12,350	3,380	4,000	3,500	3,380	0,246
03.02.2023	24,00	55,80	48,45	7,35	13,290	10,260	3,030	4,000	3,500	3,030	0,209
04.02.2023	24,00	57,39	49,39	8,00	11,510	8,020	3,490	4,000	3,500	3,490	0,228
05.02.2023	24,00	57,93	50,37	7,56	16,740	11,700	5,040	4,000	3,500	5,040	0,325
06.02.2023	24,00	57,24	49,59	7,65	15,390	12,080	3,310	4,000	3,500	3,310	0,245
07.02.2023	24,00	54,15	47,19	6,96	15,810	11,850	3,960	4,000	3,500	3,960	0,254
08.02.2023	24,00	58,06	49,86	8,20	15,600	11,940	3,660	4,000	3,500	3,660	0,272
09.02.2023	24,00	57,15	48,96	8,19	15,720	12,030	3,690	4,000	3,500	3,690	0,269
10.02.2023	24,00	56,81	49,02	7,79	16,080	12,060	4,020	4,000	3,500	4,020	0,280
11.02.2023	24,00	57,90	50,23	7,67	16,120	12,080	4,040	4,000	3,500	4,040	0,283
12.02.2023	24,00	57,37	49,77	7,60	16,640	11,890	4,750	4,000	3,500	4,750	0,310
13.02.2023	24,00	57,14	49,26	7,88	15,760	12,170	3,590	4,000	3,500	3,590	0,263
14.02.2023	24,00	57,08	49,11	7,97	15,830	12,160	3,670	4,000	3,500	3,670	0,266
15.02.2023	24,00	55,87	47,73	8,14	13,930	10,370	3,560	4,000	3,500	3,560	0,245
16.02.2023	24,00	57,43	49,37	8,06	15,080	11,520	3,560	4,000	3,500	3,560	0,256
17.02.2023	24,00	56,63	48,70	7,93	15,550	11,990	3,560	4,000	3,500	3,560	0,257
18.02.2023	24,00	54,79	47,66	7,13	16,270	11,780	4,490	4,000	3,500	4,490	0,282
Среднее	24,00	57,69	49,97	7,72	15,375	11,672	3,703	4,000	3,500	3,703	0,263
Итого	672,00				430,500	326,810	103,690			103,690	7,368

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru