

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2023	24,00	0,00	50,78	40,70	10,08	68,340	68,340	0,000	6,00	5,50	0,686	0,689
24.03.2023	24,00	0,00	48,79	39,45	9,34	68,360	68,360	0,000	6,00	5,50	0,638	0,638
25.03.2023	24,00	0,00	49,16	39,73	9,43	68,460	68,460	0,000	6,00	5,50	0,647	0,646
26.03.2023	23,00	0,00	49,01	39,54	9,47	65,450	65,450	0,000	6,00	5,50	0,616	0,620
27.03.2023	24,00	0,00	50,12	40,24	9,88	69,230	69,230	0,000	6,00	5,50	0,685	0,684
28.03.2023	24,00	0,00	51,98	41,29	10,69	66,710	66,710	0,000	6,00	5,50	0,712	0,713
29.03.2023	24,00	0,00	52,52	41,39	11,13	67,770	67,770	0,000	6,00	5,50	0,752	0,754
30.03.2023	24,00	0,00	54,74	42,60	12,14	67,750	67,750	0,000	6,00	5,50	0,821	0,822
31.03.2023	24,00	0,00	52,92	41,56	11,36	67,850	67,850	0,000	6,00	5,50	0,769	0,771
01.04.2023	24,00	0,00	53,36	41,64	11,72	67,810	67,810	0,000	6,00	5,50	0,796	0,795
02.04.2023	24,00	0,00	51,08	40,50	10,58	67,920	67,920	0,000	6,00	5,50	0,717	0,719
03.04.2023	24,00	0,00	50,96	40,60	10,36	68,910	68,910	0,000	6,00	5,50	0,713	0,714
04.04.2023	24,00	0,00	51,35	41,28	10,07	70,440	70,440	0,000	6,00	5,50	0,709	0,709
05.04.2023	24,00	0,00	47,91	39,05	8,86	68,060	68,060	0,000	6,00	5,50	0,602	0,603
06.04.2023	24,00	0,00	50,41	40,20	10,21	67,820	67,820	0,000	6,00	5,50	0,690	0,692
07.04.2023	24,00	0,00	50,54	40,41	10,13	67,710	67,710	0,000	6,00	5,50	0,686	0,686
08.04.2023	24,00	0,00	50,06	40,06	10,00	67,680	67,680	0,000	6,00	5,50	0,676	0,677
09.04.2023	24,00	0,00	49,89	39,97	9,92	67,500	67,500	0,000	6,00	5,50	0,669	0,670
10.04.2023	24,00	0,00	46,50	38,23	8,27	67,770	67,770	0,000	6,00	5,50	0,560	0,560
11.04.2023	24,00	0,00	49,65	39,27	10,38	46,710	46,710	0,000	6,00	5,50	0,483	0,485
12.04.2023	24,00	0,00	51,73	41,21	10,52	67,160	67,160	0,000	6,00	5,50	0,706	0,707
13.04.2023	24,00	0,00	50,01	40,21	9,80	67,360	67,360	0,000	6,00	5,50	0,662	0,660
14.04.2023	24,00	0,00	50,16	40,65	9,51	72,020	72,020	0,000	6,00	5,50	0,685	0,685
15.04.2023	24,00	0,00	28,95	21,70	7,25	1,540	1,520	0,020	6,00	5,50	0,012	0,011
16.04.2023	24,00	0,00	17,23	17,27	-0,04	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
17.04.2023	24,00	0,00	17,18	17,18	0,00	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
18.04.2023	24,00	0,00	17,15	17,12	0,03	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
19.04.2023	24,00	0,00	17,54	17,42	0,12	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
20.04.2023	24,00	0,00	17,40	17,30	0,10	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
Среднее	23,97	0,00	44,11	35,79	8,32	53,322	53,321	0,001	6,00	5,50	0,541	0,542
Итого	695,00	0,00				1546,330	1546,310	0,020			15,692	15,710

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru