

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.05.2023	24,00	57,37	49,69	7,68	15,760	13,050	2,710	4,000	3,500	2,710	0,227
23.05.2023	24,00	56,37	48,90	7,47	14,360	11,400	2,960	4,000	3,500	2,960	0,219
24.05.2023	24,00	55,84	48,49	7,35	15,890	12,620	3,270	4,000	3,500	3,270	0,242
25.05.2023	24,00	56,45	48,95	7,50	13,190	10,300	2,890	4,000	3,500	2,890	0,206
26.05.2023	24,00	56,54	48,96	7,58	15,600	12,820	2,780	4,000	3,500	2,780	0,227
27.05.2023	24,00	58,01	50,27	7,74	15,520	12,890	2,630	4,000	3,500	2,630	0,224
28.05.2023	24,00	53,99	47,34	6,65	16,260	12,760	3,500	4,000	3,500	3,500	0,234
29.05.2023	24,00	39,17	37,24	1,93	6,470	4,900	1,570	4,000	3,500	1,570	0,052
30.05.2023	24,00	25,32	19,42	5,90	1,520	0,000	1,520	4,000	3,500	1,520	0,022
31.05.2023	24,00	30,39	18,98	11,41	0,540	0,000	0,540	4,000	3,500	0,540	0,010
01.06.2023	24,00	31,63	19,09	12,54	0,630	0,000	0,630	4,000	3,500	0,630	0,014
02.06.2023	24,00	22,28	25,93	-3,65	1,030	0,160	0,870	4,000	3,500	0,870	0,009
03.06.2023	24,00	57,94	49,11	8,83	10,850	7,450	3,400	4,000	3,500	3,400	0,221
04.06.2023	24,00	57,65	49,42	8,23	12,250	9,270	2,980	4,000	3,500	2,980	0,211
05.06.2023	24,00	56,44	48,23	8,21	12,360	8,770	3,590	4,000	3,500	3,590	0,230
06.06.2023	24,00	54,96	47,35	7,61	10,240	7,400	2,840	4,000	3,500	2,840	0,176
07.06.2023	24,00	59,19	50,75	8,44	12,310	9,210	3,100	4,000	3,500	3,100	0,225
08.06.2023	24,00	57,42	49,34	8,08	12,290	9,160	3,130	4,000	3,500	3,130	0,214
09.06.2023	24,00	56,22	48,67	7,55	11,360	9,340	2,020	4,000	3,500	2,020	0,161
10.06.2023	24,00	57,88	50,40	7,48	14,280	11,350	2,930	4,000	3,500	2,930	0,224
11.06.2023	24,00	57,75	50,38	7,37	14,380	11,320	3,060	4,000	3,500	3,060	0,229
12.06.2023	24,00	57,84	49,92	7,92	14,560	11,250	3,310	4,000	3,500	3,310	0,245
13.06.2023	24,00	59,36	51,76	7,60	13,900	11,180	2,720	4,000	3,500	2,720	0,213
14.06.2023	24,00	55,85	48,79	7,06	12,600	8,910	3,690	4,000	3,500	3,690	0,229
15.06.2023	24,00	58,71	50,29	8,42	14,530	11,280	3,250	4,000	3,500	3,250	0,253
16.06.2023	24,00	56,92	49,58	7,34	14,560	11,330	3,230	4,000	3,500	3,230	0,232
17.06.2023	24,00	58,96	51,11	7,85	14,690	11,430	3,260	4,000	3,500	3,260	0,246
18.06.2023	24,00	58,54	50,72	7,82	14,720	11,370	3,350	4,000	3,500	3,350	0,251
19.06.2023	24,00	58,21	50,42	7,79	14,570	11,410	3,160	4,000	3,500	3,160	0,240
20.06.2023	22,00	58,14	50,55	7,59	13,220	10,370	2,850	4,000	3,500	2,850	0,215
Среднее	23,93	52,71	45,34	7,38	11,815	9,090	2,725	4,000	3,500	2,725	0,190
Итого	718,00				354,440	272,700	81,740			81,740	5,701

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru