

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 6

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 00270084

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
30.10.2022 23	0,00	19,69	20,42	-0,73	-	-	-	6,00	5,50	-
31.10.2022 23	13,00	20,36	20,33	0,03	0,000	0,000	0,000	3,31	2,87	0,000
01.11.2022 23	24,00	19,49	20,40	-0,91	0,000	0,000	0,000	1,38	1,00	-0,000
02.11.2022 23	24,00	29,70	38,15	-8,45	0,000	63,390	-63,390	3,20	2,66	-0,536
03.11.2022 23	24,00	48,53	39,70	8,83	0,000	151,980	-151,980	6,34	5,53	1,342
04.11.2022 23	24,00	47,97	39,62	8,35	0,000	149,680	-149,680	7,25	6,45	1,250
05.11.2022 23	23,00	47,33	39,38	7,95	0,000	138,800	-138,800	7,31	6,51	1,103
06.11.2022 23	24,00	46,14	38,37	7,77	0,000	130,880	-130,880	7,01	6,23	1,017
07.11.2022 23	24,00	49,19	40,20	8,99	0,000	133,240	-133,240	7,17	6,38	1,198
08.11.2022 23	24,00	50,08	40,79	9,29	0,000	131,290	-131,290	7,14	6,38	1,220
09.11.2022 23	24,00	50,72	41,27	9,45	0,000	130,260	-130,260	6,86	6,11	1,231
10.11.2022 23	24,00	49,26	40,53	8,73	0,000	130,540	-130,540	6,83	6,07	1,140
11.11.2022 23	24,00	48,42	39,79	8,63	0,000	127,310	-127,310	6,78	6,02	1,099
12.11.2022 23	24,00	48,27	39,67	8,60	0,000	129,980	-129,980	6,81	6,06	1,118
13.11.2022 23	24,00	48,93	40,15	8,78	0,000	130,330	-130,330	6,89	6,14	1,144
14.11.2022 23	24,00	48,72	40,25	8,47	0,000	131,620	-131,620	6,93	6,16	1,115
15.11.2022 23	24,00	49,89	40,88	9,01	0,000	131,980	-131,980	6,64	5,86	1,189
16.11.2022 23	24,00	49,87	40,97	8,90	0,000	126,760	-126,760	6,64	5,83	1,128
17.11.2022 23	24,00	50,13	41,43	8,70	0,000	135,010	-135,010	6,78	5,98	1,175
18.11.2022 23	24,00	49,06	40,81	8,25	0,000	133,080	-133,080	6,74	5,94	1,098
19.11.2022 23	24,00	48,54	40,68	7,86	0,000	134,310	-134,310	6,60	5,80	1,056
20.11.2022 23	24,00	48,37	40,99	7,38	0,000	136,270	-136,270	6,46	5,62	1,006
21.11.2022 23	24,00	48,55	41,39	7,16	0,000	144,530	-144,530	6,63	5,68	1,035
Среднее	22,43	44,23	37,66	6,57	0,000	113,967	-113,967	6,25	5,51	0,919
Итого	516,00				0,000	2621,240	-2621,240			21,126

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 6

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 00270084

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
30.10.2022 23	0,00	24,00	19,69	20,42	-0,73	-	-	-	6,00	5,50	-
31.10.2022 23	13,00	11,00	20,36	20,33	0,03	0,000	0,000	0,000	3,31	2,87	0,000
01.11.2022 23	24,00	0,00	19,49	20,40	-0,91	0,000	0,000	0,000	1,38	1,00	0,000
02.11.2022 23	24,00	0,00	29,70	38,15	-8,45	0,000	63,390	-63,390	3,20	2,66	0,000
03.11.2022 23	24,00	0,00	48,53	39,70	8,83	0,000	151,980	-151,980	6,34	5,53	0,000
04.11.2022 23	24,00	0,00	47,97	39,62	8,35	0,000	149,680	-149,680	7,25	6,45	0,000
05.11.2022 23	23,00	1,00	47,33	39,38	7,95	0,000	138,800	-138,800	7,31	6,51	0,000
06.11.2022 23	24,00	0,00	46,14	38,37	7,77	0,000	130,880	-130,880	7,01	6,23	0,000
07.11.2022 23	24,00	0,00	49,19	40,20	8,99	0,000	133,240	-133,240	7,17	6,38	0,000
08.11.2022 23	24,00	0,00	50,08	40,79	9,29	0,000	131,290	-131,290	7,14	6,38	0,000
09.11.2022 23	24,00	0,00	50,72	41,27	9,45	0,000	130,260	-130,260	6,86	6,11	0,000
10.11.2022 23	24,00	0,00	49,26	40,53	8,73	0,000	130,540	-130,540	6,83	6,07	0,000
11.11.2022 23	24,00	0,00	48,42	39,79	8,63	0,000	127,310	-127,310	6,78	6,02	0,000
12.11.2022 23	24,00	0,00	48,27	39,67	8,60	0,000	129,980	-129,980	6,81	6,06	0,000
13.11.2022 23	24,00	0,00	48,93	40,15	8,78	0,000	130,330	-130,330	6,89	6,14	0,000
14.11.2022 23	24,00	0,00	48,72	40,25	8,47	0,000	131,620	-131,620	6,93	6,16	0,000
15.11.2022 23	24,00	0,00	49,89	40,88	9,01	0,000	131,980	-131,980	6,64	5,86	0,000
16.11.2022 23	24,00	0,00	49,87	40,97	8,90	0,000	126,760	-126,760	6,64	5,83	0,000
17.11.2022 23	24,00	0,00	50,13	41,43	8,70	0,000	135,010	-135,010	6,78	5,98	0,000
18.11.2022 23	24,00	0,00	49,06	40,81	8,25	0,000	133,080	-133,080	6,74	5,94	0,000
19.11.2022 23	24,00	0,00	48,54	40,68	7,86	0,000	134,310	-134,310	6,60	5,80	0,000
20.11.2022 23	24,00	0,00	48,37	40,99	7,38	0,000	136,270	-136,270	6,46	5,62	0,000
21.11.2022 23	24,00	0,00	48,55	41,39	7,16	0,000	144,530	-144,530	6,63	5,68	0,000
Среднее	22,43	1,57	44,23	37,66	6,57	0,000	113,967	-113,967	6,25	5,51	0,000
Итого	516,00	36,00				0,000	2621,240	-2621,240			0,000

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru