

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1309551

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.05.2023 23	24,00	66,69	54,09	12,01	41,627	41,037	0,589	2,865	1,499	0,527	0,493
23.05.2023 23	24,00	66,59	54,56	11,25	40,722	40,191	0,531	2,784	1,489	0,483	0,452
24.05.2023 23	24,00	66,28	53,83	11,89	38,419	37,821	0,598	2,376	1,448	0,484	0,450
25.05.2023 23	24,00	66,65	54,36	11,81	39,691	39,075	0,616	2,315	1,438	0,497	0,461
26.05.2023 23	24,00	66,83	54,74	11,57	38,506	37,901	0,605	2,315	1,438	0,474	0,439
27.05.2023 23	24,00	66,36	54,10	11,57	39,354	38,738	0,616	2,284	1,428	0,484	0,448
28.05.2023 23	24,00	66,43	53,86	11,93	40,221	39,619	0,602	2,386	1,438	0,507	0,473
29.05.2023 23	24,00	36,18	34,45	3,51	18,466	18,194	0,272	4,946	3,936	0,074	0,064
30.05.2023 23	24,00	27,79	27,10	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
31.05.2023 23	24,00	26,21	25,98	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
01.06.2023 23	24,00	25,54	25,05	0,00	0,000	0,000	0,000	5,996	5,496	0,000	0,000
02.06.2023 23	24,00	33,98	30,68	7,33	20,410	20,377	0,033	4,956	3,834	0,151	0,149
03.06.2023 23	24,00	67,90	55,48	11,85	41,091	43,724	-2,633	3,436	1,632	0,366	0,518
04.06.2023 23	24,00	65,24	53,25	12,19	37,572	40,385	-2,814	3,345	1,672	0,332	0,492
05.06.2023 23	24,00	62,36	52,85	10,51	41,471	41,239	0,232	3,294	1,703	0,447	0,433
06.06.2023 23	24,00	63,39	53,34	10,93	38,757	40,232	-1,474	3,100	1,642	0,359	0,440
07.06.2023 23	24,00	62,35	53,45	10,90	40,376	40,229	0,147	2,855	1,652	0,448	0,438
08.06.2023 23	24,00	64,47	55,01	9,65	44,172	43,134	1,039	2,967	1,723	0,476	0,416
09.06.2023 23	24,00	66,43	56,17	8,93	46,653	46,130	0,524	2,814	1,693	0,443	0,412
10.06.2023 23	24,00	65,05	56,32	8,59	46,080	45,560	0,520	2,692	1,662	0,422	0,391
11.06.2023 23	24,00	65,68	57,00	8,55	49,193	48,733	0,460	2,631	1,632	0,444	0,417
12.06.2023 23	24,00	66,61	55,72	9,77	47,012	46,407	0,605	2,631	1,632	0,489	0,453
13.06.2023 23	24,00	67,04	57,29	8,89	51,193	50,780	0,414	2,702	1,591	0,476	0,451
14.06.2023 23	24,00	67,10	57,11	9,15	49,028	48,642	0,386	2,651	1,519	0,468	0,445
15.06.2023 23	24,00	66,53	56,04	9,41	48,479	48,132	0,346	2,559	1,550	0,473	0,453
16.06.2023 23	24,00	67,35	57,54	8,74	50,236	50,020	0,217	2,610	1,509	0,451	0,437
17.06.2023 23	24,00	66,46	56,58	9,00	49,788	49,697	0,092	2,570	1,550	0,453	0,447
18.06.2023 23	24,00	66,96	56,50	9,46	49,637	49,571	0,066	2,559	1,550	0,473	0,469
19.06.2023 23	24,00	67,12	56,15	10,10	45,895	45,702	0,194	2,661	1,519	0,474	0,462
20.06.2023 23	24,00	66,35	57,49	8,86	50,826	50,643	0,183	2,967	1,632	0,460	0,449
Среднее	24,00	60,00	50,87	8,95	38,163	38,064	0,099	3,209	2,117	0,388	0,382
Итого	720,00				1144,877	1141,912	2,965			11,633	11,454

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.05.2023	-200,807	403,238
20.06.2023	-197,842	414,871

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru