

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Кошкина, д. 14

Номер прибора: 904355

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
30.10.2022 23	24,00	11,43	0,000	11,31	0,000	0,12	0,000	0,000
31.10.2022 23	24,00	14,02	0,000	13,95	0,000	0,07	0,000	0,000
01.11.2022 23	24,00	41,79	7,234	23,39	3,929	18,40	3,305	0,105
02.11.2022 23	24,00	10,60	0,000	10,33	0,000	0,27	0,000	0,000
03.11.2022 23	24,00	13,22	0,000	13,17	0,000	0,05	0,000	0,000
04.11.2022 23	24,00	50,90	7,082	40,06	6,946	10,84	0,136	0,074
05.11.2022 23	24,00	48,94	26,325	40,85	25,614	8,09	0,711	0,213
06.11.2022 23	24,00	53,26	25,069	43,32	24,381	9,94	0,688	0,249
07.11.2022 23	24,00	54,37	23,533	43,73	22,930	10,64	0,603	0,250
08.11.2022 23	24,00	54,10	23,115	43,51	22,466	10,59	0,649	0,245
09.11.2022 23	24,00	52,12	23,187	42,42	22,575	9,70	0,612	0,225
10.11.2022 23	24,00	50,62	23,496	41,59	22,970	9,03	0,526	0,212
11.11.2022 23	24,00	52,63	23,297	42,76	22,720	9,87	0,577	0,230
12.11.2022 23	24,00	51,97	22,876	42,01	22,341	9,96	0,535	0,228
13.11.2022 23	24,00	52,02	22,905	42,31	22,408	9,71	0,497	0,222
14.11.2022 23	24,00	53,16	24,767	43,72	24,218	9,44	0,549	0,234
15.11.2022 23	24,00	55,30	23,149	44,29	22,607	11,01	0,542	0,255
16.11.2022 23	24,00	52,16	22,820	42,28	22,269	9,88	0,551	0,225
17.11.2022 23	24,00	44,83	22,987	37,70	22,397	7,13	0,590	0,164
18.11.2022 23	24,00	49,13	23,067	40,46	22,414	8,67	0,653	0,200
19.11.2022 23	24,00	51,45	23,466	42,50	22,802	8,95	0,664	0,210
20.11.2022 23	24,00	49,48	11,243	41,21	10,919	8,27	0,324	0,093
21.11.2022 23	24,00	43,20	9,433	37,45	9,119	5,75	0,314	0,055
Среднее	24,00	43,94	16,915	35,84	16,349	8,10	0,566	0,160
Итого	552,00		389,051		376,025		13,026	3,687

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
30.10.2022	2998,158	2877,498	36,068
21.11.2022	3387,209	3253,523	39,755

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru