

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Красной Армии, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96148

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
01.11.2022 23	24,00	26,06	24,59	1,47	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
02.11.2022 23	24,00	28,79	26,91	1,88	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
03.11.2022 23	24,00	26,82	25,63	1,19	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
04.11.2022 23	24,00	28,50	24,99	3,51	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
05.11.2022 23	24,00	28,34	26,38	1,96	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
06.11.2022 23	24,00	27,07	25,94	1,13	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
07.11.2022 23	24,00	43,18	34,18	9,00	38,162	36,180	1,982	6,000	5,500	0,326
08.11.2022 23	24,00	43,76	34,99	8,77	122,020	117,629	4,391	6,000	5,500	1,032
09.11.2022 23	24,00	37,08	31,15	5,93	119,149	115,455	3,694	6,000	5,500	0,685
10.11.2022 23	24,00	34,62	29,21	5,41	115,637	112,537	3,100	6,000	5,500	0,609
11.11.2022 23	24,00	36,48	29,90	6,58	114,267	111,162	3,105	6,000	5,500	0,731
12.11.2022 23	24,00	50,36	38,64	11,72	103,448	101,905	1,543	6,000	5,500	1,195
13.11.2022 23	24,00	47,64	38,12	9,52	117,629	113,988	3,641	6,000	5,500	1,085
14.11.2022 23	24,00	48,78	38,34	10,44	115,879	112,511	3,368	6,000	5,500	1,174
15.11.2022 23	24,00	47,85	37,87	9,98	115,494	111,956	3,538	6,000	5,500	1,117
16.11.2022 23	24,00	49,20	38,89	10,31	119,016	114,854	4,162	6,000	5,500	1,184
17.11.2022 23	24,00	48,87	39,37	9,50	72,332	114,197	-41,865	6,000	5,500	1,084
18.11.2022 23	24,00	54,21	36,42	17,79	852,975	100,475	752,501	6,000	5,500	1,788
19.11.2022 23	24,00	49,08	39,20	9,88	146,801	116,229	30,572	6,000	5,500	1,148
20.11.2022 23	24,00	42,67	34,18	8,49	148,983	115,013	33,970	6,000	5,500	0,977
21.11.2022 23	24,00	32,17	28,30	3,86	88,782	113,386	-24,604	6,000	5,500	0,438
Среднее	24,00	39,60	32,53	7,06	113,837	76,547	37,290	6,000	5,500	0,694
Итого	504,00				2390,573	1607,477	783,097			14,572

Показания счетчиков: *Расчет выполнен по обратному трубопроводу.*

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
01.11.2022	14296,511	11104,391	195,056
21.11.2022	16687,084	12711,868	231,706

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru