

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 1

Номер прибора: 1800520

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2023 23	24,00	64,98	38,47	26,51	61,720	61,136	0,584	6,006	5,517	1,639	1,626
24.03.2023 23	24,00	64,53	38,27	26,26	60,625	60,141	0,484	6,006	5,517	1,591	1,581
25.03.2023 23	24,00	63,87	37,31	26,56	57,973	57,621	0,351	6,006	5,517	1,537	1,530
26.03.2023 23	24,00	67,41	38,84	28,57	59,616	59,009	0,607	6,006	5,517	1,701	1,685
27.03.2023 23	24,00	65,44	37,93	27,51	59,558	58,900	0,658	6,006	5,517	1,634	1,618
28.03.2023 23	23,98	68,65	39,02	29,63	58,426	58,042	0,384	6,006	5,517	1,763	1,753
29.03.2023 23	24,00	66,85	37,91	28,94	58,083	57,568	0,516	6,006	5,517	1,679	1,665
30.03.2023 23	24,00	70,50	39,71	30,79	63,525	62,948	0,577	6,006	5,517	1,953	1,938
31.03.2023 23	24,00	68,59	39,26	29,33	64,167	63,436	0,731	6,006	5,517	1,880	1,861
01.04.2023 23	24,00	68,50	38,71	29,79	61,829	61,099	0,730	6,006	5,517	1,840	1,820
02.04.2023 23	24,00	67,00	38,92	28,08	63,519	63,072	0,447	6,006	5,517	1,781	1,771
03.04.2023 23	24,00	66,45	39,14	27,31	63,854	63,334	0,520	6,006	5,517	1,742	1,730
04.04.2023 23	24,00	64,12	38,51	25,61	63,168	62,716	0,452	6,006	5,517	1,608	1,599
05.04.2023 23	24,00	65,52	38,05	27,47	57,413	56,747	0,665	6,006	5,517	1,575	1,558
06.04.2023 23	24,00	63,79	36,85	26,94	55,572	55,311	0,262	6,006	5,517	1,495	1,491
07.04.2023 23	24,00	66,14	36,43	29,71	51,025	50,704	0,321	6,006	5,517	1,520	1,512
08.04.2023 23	24,00	62,43	34,97	27,46	50,381	49,930	0,451	6,006	5,517	1,381	1,371
09.04.2023 23	24,00	63,20	35,31	27,89	50,354	49,926	0,428	6,006	5,517	1,402	1,392
10.04.2023 23	24,00	60,75	34,48	26,27	46,670	46,248	0,423	6,006	5,517	1,229	1,219
11.04.2023 23	24,00	53,47	27,96	25,51	29,546	29,088	0,458	6,006	5,517	0,744	0,734
12.04.2023 23	24,00	60,39	36,06	24,33	56,816	56,564	0,252	6,006	5,517	1,380	1,376
13.04.2023 23	24,00	63,43	36,93	26,50	56,739	56,489	0,250	6,006	5,517	1,502	1,498
14.04.2023 23	24,00	62,64	35,48	27,16	50,523	50,601	-0,078	6,006	5,517	1,394	1,400
15.04.2023 23	24,00	34,57	25,28	9,29	9,548	10,386	-0,837	6,006	5,517	0,234	0,271
16.04.2023 23	24,00	22,43	22,31	0,12	0,000	1,231	-1,231	6,006	5,517	0,000	-0,027
17.04.2023 23	24,00	21,57	23,47	-1,90	0,014	10,090	-10,076	6,006	5,517	0,000	0,017
18.04.2023 23	24,00	22,25	24,06	-1,81	0,004	6,192	-6,188	6,006	5,517	-0,000	0,025
19.04.2023 23	24,00	22,05	21,59	0,46	0,000	0,921	-0,921	6,006	5,517	0,000	-0,019
20.04.2023 23	24,00	17,18	19,48	-2,30	0,002	2,001	-1,999	6,006	5,517	-0,000	0,006
Среднее	24,00	56,16	34,16	22,00	45,196	45,567	-0,372	6,006	5,517	1,248	1,241
Итого	695,98				1310,673	1321,451	-10,779			36,204	36,000

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
23.03.2023	21558,523	18292,891	480,443
20.04.2023	22869,196	19614,342	516,647

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru