

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: БКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 2

Номер прибора: 10624

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
30.10.2022 23	24,00	0,00	21,43	20,75	0,68	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000
31.10.2022 23	24,00	0,00	20,28	20,03	0,25	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000
01.11.2022 23	24,00	0,00	21,37	20,46	0,91	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000
02.11.2022 23	24,00	0,00	38,94	21,72	17,22	0,110	0,000	0,110	0,59	0,54	0,002
03.11.2022 23	24,00	0,00	28,49	21,10	7,39	0,100	0,000	0,100	0,59	0,54	0,000
04.11.2022 23	24,00	0,00	68,13	45,22	22,91	55,450	55,450	0,000	0,59	0,54	1,270
05.11.2022 23	24,00	0,00	72,80	47,09	25,71	95,510	95,510	0,000	0,59	0,54	2,454
06.11.2022 23	24,00	0,00	73,92	45,38	28,54	84,770	84,770	0,000	0,59	0,54	2,419
07.11.2022 23	24,00	0,00	73,04	45,67	27,37	88,780	88,780	0,000	0,59	0,54	2,431
08.11.2022 23	24,00	0,00	70,08	44,65	25,43	72,690	72,690	0,000	0,59	0,54	1,847
09.11.2022 23	24,00	0,00	74,49	47,31	27,18	69,620	69,620	0,000	0,59	0,54	1,892
10.11.2022 23	24,00	0,00	63,70	42,70	21,00	91,000	91,000	0,000	0,59	0,54	1,905
11.11.2022 23	24,00	0,00	68,03	44,30	23,73	90,080	90,080	0,000	0,59	0,54	2,135
12.11.2022 23	24,00	0,00	71,91	45,49	26,42	85,610	85,610	0,000	0,59	0,54	2,259
13.11.2022 23	24,00	0,00	68,57	42,49	26,08	74,910	74,910	0,000	0,59	0,54	1,949
14.11.2022 23	24,00	0,00	73,22	44,84	28,38	75,010	75,010	0,000	0,59	0,54	2,128
15.11.2022 23	24,00	0,00	67,29	41,96	25,33	73,770	73,770	0,000	0,59	0,54	1,866
16.11.2022 23	24,00	0,00	71,14	45,81	25,33	87,790	87,790	0,000	0,59	0,54	2,225
17.11.2022 23	24,00	0,00	69,82	44,83	24,99	84,810	84,810	0,000	0,59	0,54	2,119
18.11.2022 23	24,00	0,00	67,08	44,83	22,25	93,230	93,230	0,000	0,59	0,54	2,070
19.11.2022 23	24,00	0,00	66,58	46,23	20,35	105,240	105,240	0,000	0,59	0,54	2,140
20.11.2022 23	24,00	0,00	67,66	47,32	20,34	107,660	107,660	0,000	0,59	0,54	2,186
21.11.2022 23	24,00	0,00	68,81	46,46	22,35	51,740	51,740	0,000	0,59	0,54	1,156
Среднее	24,00	0,00	60,29	39,85	20,44	64,690	64,681	0,009	0,59	0,54	1,585
Итого	552,00	0,00				1487,880	1487,670	0,210			36,453

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru