

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 3

Номер прибора: 1800565

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2023 23	24,00	68,34	34,98	33,36	23,294	24,140	-0,845	6,016	5,517	0,776	0,805
24.03.2023 23	24,00	67,47	34,85	32,62	23,408	24,081	-0,674	6,016	5,517	0,762	0,785
25.03.2023 23	24,00	67,40	34,62	32,78	23,212	24,043	-0,831	6,016	5,517	0,760	0,788
26.03.2023 23	24,00	70,84	35,94	34,90	23,558	24,291	-0,733	6,016	5,517	0,821	0,847
27.03.2023 23	24,00	68,97	34,91	34,06	23,485	24,300	-0,814	6,016	5,517	0,798	0,826
28.03.2023 23	23,97	73,11	35,65	37,46	22,547	23,398	-0,851	6,016	5,517	0,847	0,881
29.03.2023 23	24,00	70,78	35,80	34,98	25,511	26,274	-0,763	6,016	5,517	0,881	0,908
30.03.2023 23	24,00	74,49	44,30	30,19	46,523	48,056	-1,533	6,016	5,517	1,401	1,448
31.03.2023 23	24,00	72,35	44,34	28,01	49,808	51,604	-1,796	6,016	5,517	1,394	1,445
01.04.2023 23	24,00	72,29	41,85	30,44	42,090	43,485	-1,395	6,016	5,517	1,244	1,286
02.04.2023 23	24,00	70,54	43,84	26,70	49,079	50,753	-1,674	6,016	5,517	1,309	1,355
03.04.2023 23	24,00	69,86	44,13	25,73	49,294	50,836	-1,541	6,016	5,517	1,267	1,307
04.04.2023 23	24,00	67,48	41,93	25,55	44,478	45,894	-1,416	6,016	5,517	1,088	1,123
05.04.2023 23	24,00	68,94	35,79	33,15	22,312	23,129	-0,817	6,016	5,517	0,738	0,766
06.04.2023 23	24,00	67,24	34,85	32,39	21,941	22,699	-0,758	6,016	5,517	0,710	0,735
07.04.2023 23	24,00	69,96	34,94	35,02	21,025	21,774	-0,749	6,016	5,517	0,737	0,765
08.04.2023 23	24,00	66,40	34,03	32,37	21,755	22,497	-0,742	6,016	5,517	0,703	0,728
09.04.2023 23	24,00	66,98	34,03	32,95	21,748	22,457	-0,709	6,016	5,517	0,716	0,740
10.04.2023 23	24,00	64,66	33,33	31,33	20,102	20,749	-0,647	6,016	5,517	0,635	0,656
11.04.2023 23	24,00	59,24	30,84	28,40	18,286	19,022	-0,736	6,016	5,517	0,501	0,523
12.04.2023 23	24,00	63,99	40,58	23,41	44,353	45,580	-1,227	6,016	5,517	1,036	1,066
13.04.2023 23	24,00	67,06	41,55	25,51	42,711	44,045	-1,334	6,016	5,517	1,088	1,123
14.04.2023 23	24,00	67,37	39,06	28,31	34,563	35,786	-1,223	6,016	5,517	0,991	1,026
15.04.2023 23	24,00	37,66	28,08	9,58	6,971	6,456	0,515	6,016	5,517	0,191	0,175
16.04.2023 23	24,00	20,94	20,15	0,79	0,000	0,000	0,000	6,016	5,517	0,000	0,000
17.04.2023 23	21,48	20,84	19,98	0,86	0,000	0,000	0,000	6,016	5,517	0,000	0,000
18.04.2023 23	24,00	21,58	20,68	0,90	0,000	0,000	0,000	6,016	5,517	0,000	0,000
19.04.2023 23	24,00	22,85	21,86	0,99	0,000	0,000	0,000	6,016	5,517	0,000	0,000
20.04.2023 23	24,00	21,98	21,16	0,82	0,000	0,000	0,000	6,016	5,517	0,000	0,000
Среднее	23,91	59,37	34,42	24,95	24,898	25,702	-0,803	6,016	5,517	0,738	0,762
Итого	693,45				722,053	745,346	-23,294			21,394	22,111

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
23.03.2023	12928,087	13216,020	351,087
20.04.2023	13650,139	13961,367	372,481

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru