

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 5 блок 2

Номер прибора: 903523

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
30.10.2022 23	24,00	22,15	0,000	22,27	0,000	-0,12	0,000	0,000
31.10.2022 23	24,00	22,58	0,000	22,78	0,000	-0,20	0,000	0,000
01.11.2022 23	24,00	22,43	0,000	22,62	0,000	-0,19	0,000	0,000
02.11.2022 23	24,00	22,08	0,000	22,29	0,000	-0,21	0,000	0,000
03.11.2022 23	24,00	56,35	12,561	51,24	12,401	5,11	0,160	0,065
04.11.2022 23	24,00	58,24	24,197	55,72	25,581	2,52	-1,384	0,030
05.11.2022 23	24,00	72,12	12,875	67,66	13,801	4,46	-0,926	0,023
06.11.2022 23	24,00	70,59	47,127	69,79	46,447	0,80	0,680	0,042
07.11.2022 23	24,00	71,18	17,594	66,95	19,733	4,23	-2,139	0,015
08.11.2022 23	24,00	23,23	0,000	20,28	0,040	2,95	-0,040	0,000
09.11.2022 23	24,00	21,71	0,000	21,21	0,000	0,50	0,000	0,000
10.11.2022 23	24,00	21,50	0,000	21,07	0,000	0,43	0,000	0,000
11.11.2022 23	24,00	21,13	0,000	20,67	0,000	0,46	0,000	0,000
12.11.2022 23	24,00	66,46	12,926	47,04	11,535	19,42	1,391	0,260
13.11.2022 23	24,00	65,45	41,353	45,67	40,192	19,78	1,161	0,820
14.11.2022 23	24,00	70,49	41,586	47,36	40,277	23,13	1,309	0,964
15.11.2022 23	24,00	64,33	40,718	43,23	39,406	21,10	1,312	0,861
16.11.2022 23	24,00	68,45	55,757	48,36	54,712	20,09	1,045	1,124
17.11.2022 23	24,00	67,81	62,462	48,84	61,864	18,97	0,598	1,188
18.11.2022 23	24,00	65,06	59,462	47,27	59,154	17,79	0,308	1,060
19.11.2022 23	24,00	64,49	61,302	47,84	60,724	16,65	0,578	1,024
20.11.2022 23	24,00	65,54	63,886	49,19	63,387	16,35	0,499	1,049
21.11.2022 23	24,00	66,72	69,801	51,02	69,368	15,70	0,433	1,100
Среднее	24,00	50,87	27,113	41,76	26,897	9,12	0,217	0,419
Итого	552,00		623,607		618,622		4,985	9,626

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
30.10.2022	0,000	0,000	0,000
21.11.2022	623,607	618,622	9,626

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru