

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 01.11.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Фрезениус Медикал Кеа Кубань
Адрес: г. Туапсе, ул. Ленина, д. 37а

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 00218511

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
01.11.2022 23	24,00	0,00	18,32	18,11	0,21	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000
02.11.2022 23	24,00	0,00	63,77	54,05	9,72	16,690	16,690	0,000	0,59	0,54	0,162
03.11.2022 23	24,00	0,00	55,71	46,37	9,34	21,680	21,570	0,110	0,59	0,54	0,208
04.11.2022 23	24,00	0,00	59,54	49,22	10,32	24,440	24,440	0,000	0,59	0,54	0,252
05.11.2022 23	24,00	0,00	61,72	54,83	6,89	31,130	31,130	0,000	0,59	0,54	0,213
06.11.2022 23	24,00	0,00	60,82	55,82	5,00	35,040	35,040	0,000	0,59	0,54	0,174
07.11.2022 23	24,00	0,00	56,48	52,22	4,26	45,890	45,890	0,000	0,59	0,54	0,193
08.11.2022 23	24,00	0,00	57,32	52,31	5,01	44,670	44,670	0,000	0,59	0,54	0,225
09.11.2022 23	24,00	0,00	47,59	45,00	2,59	42,320	42,320	0,000	0,59	0,54	0,109
10.11.2022 23	24,00	0,00	55,29	48,95	6,34	31,120	31,120	0,000	0,59	0,54	0,199
11.11.2022 23	24,00	0,00	63,94	57,35	6,59	32,490	32,490	0,000	0,59	0,54	0,216
12.11.2022 23	24,00	0,00	63,09	56,95	6,14	34,940	34,940	0,000	0,59	0,54	0,214
13.11.2022 23	24,00	0,00	61,78	57,27	4,51	37,310	37,310	0,000	0,59	0,54	0,165
14.11.2022 23	24,00	0,00	62,17	56,62	5,55	34,380	34,380	0,000	0,59	0,54	0,192
15.11.2022 23	24,00	0,00	62,35	54,53	7,82	35,060	35,060	0,000	0,59	0,54	0,275
16.11.2022 23	24,00	0,00	60,65	53,64	7,01	38,130	38,130	0,000	0,59	0,54	0,269
17.11.2022 23	24,00	0,00	58,55	52,85	5,70	39,110	39,110	0,000	0,59	0,54	0,221
18.11.2022 23	24,00	0,00	56,71	52,16	4,55	40,910	40,910	0,000	0,59	0,54	0,183
19.11.2022 23	24,00	0,00	55,20	50,88	4,32	41,580	41,580	0,000	0,59	0,54	0,177
20.11.2022 23	24,00	0,00	56,75	53,04	3,71	36,330	36,330	0,000	0,59	0,54	0,132
21.11.2022 23	24,00	0,00	55,04	51,60	3,44	39,990	39,990	0,000	0,59	0,54	0,139
Среднее	24,00	0,00	56,80	51,13	5,67	33,486	33,481	0,005	0,59	0,54	0,187
Итого	504,00	0,00				703,210	703,100	0,110			3,918

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru