

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.03.2023 по 16.04.2023

Потребитель: МБОУ СОШ №4

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. ул. Горького, д. 40

Номер прибора: 1601111

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2023 23	24,00	55,74	46,36	9,38	235,947	232,935	3,012	6,016	5,517	2,214	2,185
24.03.2023 23	24,00	55,31	46,03	9,28	235,411	232,400	3,010	6,016	5,517	2,183	2,157
25.03.2023 23	24,00	55,71	47,05	8,66	234,340	231,354	2,986	6,016	5,517	2,027	2,001
26.03.2023 23	24,00	54,82	46,91	7,91	234,087	231,145	2,942	6,016	5,517	1,850	1,831
27.03.2023 23	24,00	54,14	46,29	7,85	232,865	229,949	2,916	6,016	5,517	1,826	1,807
28.03.2023 23	24,00	54,65	46,69	7,96	233,331	230,399	2,932	6,016	5,517	1,856	1,834
29.03.2023 23	24,00	54,04	46,02	8,02	231,911	229,020	2,890	6,016	5,517	1,858	1,834
30.03.2023 23	24,00	58,60	48,87	9,73	232,140	228,781	3,359	6,016	5,517	2,256	2,224
31.03.2023 23	24,00	57,94	47,80	10,14	232,320	229,271	3,049	6,016	5,517	2,353	2,325
01.04.2023 23	24,00	58,59	48,27	10,32	232,549	229,479	3,070	6,016	5,517	2,398	2,368
02.04.2023 23	24,00	58,52	48,38	10,14	233,990	230,906	3,084	6,016	5,517	2,370	2,339
03.04.2023 23	24,00	55,54	46,43	9,11	233,128	230,116	3,012	6,016	5,517	2,122	2,096
04.04.2023 23	16,35	48,12	41,84	6,28	148,987	147,076	1,910	6,016	5,517	1,396	1,380
05.04.2023 23	24,00	55,13	46,42	8,71	234,627	231,600	3,027	6,016	5,517	2,042	2,017
06.04.2023 23	24,00	53,71	45,00	8,71	233,074	230,118	2,956	6,016	5,517	2,031	2,007
07.04.2023 23	24,00	55,72	46,23	9,49	235,776	232,897	2,879	6,016	5,517	2,235	2,210
08.04.2023 23	24,00	55,50	46,11	9,39	235,182	232,308	2,874	6,016	5,517	2,208	2,181
09.04.2023 23	18,32	56,67	46,93	9,74	180,437	178,241	2,196	6,016	5,517	1,758	1,738
10.04.2023 23	24,00	49,56	40,31	9,25	171,161	168,236	2,925	6,016	5,517	1,438	1,408
11.04.2023 23	24,00	44,90	38,94	5,96	236,891	234,138	2,753	6,016	5,517	1,412	1,395
12.04.2023 23	24,00	50,77	42,93	7,84	237,134	234,332	2,802	6,016	5,517	1,856	1,837
13.04.2023 23	24,00	53,04	44,57	8,47	236,995	234,160	2,835	6,016	5,517	2,005	1,983
14.04.2023 23	22,08	46,55	39,07	7,48	157,290	155,247	2,043	6,016	5,517	1,276	1,259
15.04.2023 23	8,83	23,67	21,13	2,54	8,992	8,395	0,598	6,016	5,517	0,019	0,017
16.04.2023 23	7,53	21,69	20,32	1,37	8,562	7,696	0,866	6,016	5,517	0,008	0,007
Среднее	22,12	51,55	43,40	8,15	205,085	202,408	2,677	6,016	5,517	1,800	1,778
Итого	553,12				5127,124	5060,198	66,926			44,999	44,442

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
23.03.2023	58277,535	57404,423	665,188
16.04.2023	63404,659	62464,620	710,188

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru