

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2023 по 21.07.2023

Потребитель: МБОУ СОШ №4

Адрес: г. Туапсе, ул. ул. Горького, д. 40

Тип прибора: TCPB-042

Номер прибора: 1601111

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, МПа	P4, МПа	Vгвс, м³	W, Гкал
21.06.2023	24,00	38,60	27,81	10,79	4,630	2,450	2,180	4,018	3,518	2,180	0,121
22.06.2023	24,00	37,55	27,92	9,63	4,220	2,610	1,610	4,018	3,518	1,610	0,095
23.06.2023	24,00	38,59	27,87	10,72	4,290	2,470	1,820	4,018	3,518	1,820	0,107
24.06.2023	24,00	36,32	28,41	7,91	2,880	2,960	-0,080	4,018	3,518	-0,080	0,020
25.06.2023	24,00	40,47	33,72	6,75	7,050	7,000	0,050	4,018	3,518	0,050	0,046
26.06.2023	24,00	39,40	29,20	10,20	3,930	2,630	1,300	4,018	3,518	1,300	0,084
27.06.2023	24,00	39,12	28,89	10,23	4,390	2,440	1,950	4,018	3,518	1,950	0,105
28.06.2023	24,00	41,33	31,63	9,70	5,080	3,000	2,080	4,018	3,518	2,080	0,114
29.06.2023	24,00	40,47	31,94	8,53	4,800	3,590	1,210	4,018	3,518	1,210	0,078
30.06.2023	24,00	36,79	29,75	7,04	3,540	3,730	-0,190	4,018	3,518	-0,190	0,019
01.07.2023	24,00	34,65	28,70	5,95	3,590	3,810	-0,220	4,018	3,518	-0,220	0,014
02.07.2023	24,00	37,57	29,59	7,98	3,560	3,660	-0,100	4,018	3,518	-0,100	0,024
03.07.2023	22,20	37,08	29,34	7,74	3,080	3,230	-0,150	4,018	3,518	-0,150	0,019
04.07.2023	24,00	38,15	29,86	8,29	3,040	3,130	-0,090	4,018	3,518	-0,090	0,026
05.07.2023	24,00	39,83	30,90	8,93	3,590	3,700	-0,110	4,018	3,518	-0,110	0,028
06.07.2023	24,00	42,01	32,25	9,76	3,880	3,840	0,040	4,018	3,518	0,040	0,039
07.07.2023	24,00	41,88	32,38	9,50	3,840	3,760	0,080	4,018	3,518	0,080	0,039
08.07.2023	24,00	37,18	30,45	6,73	3,060	3,330	-0,270	4,018	3,518	-0,270	0,016
09.07.2023	24,00	37,56	30,82	6,74	3,700	3,920	-0,220	4,018	3,518	-0,220	0,018
10.07.2023	24,00	34,09	28,91	5,18	3,660	3,640	0,020	4,018	3,518	0,020	0,018
11.07.2023	24,00	32,90	28,16	4,74	3,350	3,510	-0,160	4,018	3,518	-0,160	0,011
12.07.2023	24,00	28,52	25,93	2,59	3,390	3,400	-0,010	4,018	3,518	-0,010	0,008
13.07.2023	24,00	35,35	28,44	6,91	3,350	3,320	0,030	4,018	3,518	0,030	0,026
14.07.2023	24,00	33,83	27,97	5,86	3,480	3,440	0,040	4,018	3,518	0,040	0,021
15.07.2023	24,00	33,82	27,82	6,00	3,300	3,520	-0,220	4,018	3,518	-0,220	0,014
16.07.2023	24,00	35,29	28,40	6,89	3,170	3,470	-0,300	4,018	3,518	-0,300	0,013
17.07.2023	24,00	35,94	28,34	7,60	3,170	3,330	-0,160	4,018	3,518	-0,160	0,019
18.07.2023	24,00	35,68	28,40	7,28	3,200	3,380	-0,180	4,018	3,518	-0,180	0,017
19.07.2023	24,00	35,84	28,47	7,37	3,170	3,400	-0,230	4,018	3,518	-0,230	0,016
20.07.2023	24,00	37,10	29,09	8,01	3,360	3,540	-0,180	4,018	3,518	-0,180	0,021
21.07.2023	24,00	39,35	30,41	8,94	3,490	3,730	-0,240	4,018	3,518	-0,240	0,023
Среднее	23,94	37,17	29,41	7,76	3,750	3,450	0,300	4,018	3,518	0,300	0,039
Итого	742,20				116,240	106,940	9,300			9,300	1,217

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал
21.06.2023	3110,007	2042,779	55,355
21.07.2023	3226,247	2149,719	56,573

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru