

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 10А

Номер прибора: 1308432

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
30.10.2022 23	24,00	16,53	0,000	16,48	0,000	0,05	0,000	0,000
31.10.2022 23	24,00	16,72	0,000	16,66	0,000	0,06	0,000	0,000
01.11.2022 23	24,00	16,19	0,689	16,14	0,939	0,05	-0,250	0,000
02.11.2022 23	24,00	38,90	82,007	35,10	80,707	3,80	1,300	0,316
03.11.2022 23	24,00	33,23	149,531	30,77	146,605	2,46	2,926	0,371
04.11.2022 23	24,00	39,33	138,559	35,32	136,694	4,01	1,865	0,560
05.11.2022 23	24,00	45,65	134,858	40,42	134,062	5,23	0,796	0,705
06.11.2022 23	24,00	44,75	148,142	39,95	146,918	4,80	1,224	0,712
07.11.2022 23	24,00	41,90	146,175	37,71	144,768	4,19	1,407	0,612
08.11.2022 23	24,00	41,36	129,093	37,26	127,654	4,10	1,439	0,541
09.11.2022 23	24,00	35,68	123,869	32,56	122,068	3,12	1,801	0,388
10.11.2022 23	24,00	30,43	113,711	28,31	112,142	2,12	1,569	0,242
11.11.2022 23	24,00	34,76	113,294	31,07	111,506	3,69	1,788	0,420
12.11.2022 23	24,00	41,43	110,867	36,44	109,417	4,99	1,450	0,554
13.11.2022 23	24,00	40,82	109,313	36,06	108,028	4,76	1,285	0,521
14.11.2022 23	24,00	42,66	109,268	37,32	108,021	5,34	1,247	0,584
15.11.2022 23	24,00	41,49	106,721	36,45	105,413	5,04	1,308	0,538
16.11.2022 23	24,00	42,66	107,327	37,27	106,216	5,39	1,111	0,579
17.11.2022 23	24,00	45,96	108,099	39,88	107,214	6,08	0,885	0,657
18.11.2022 23	24,00	43,63	107,481	38,32	106,414	5,31	1,067	0,571
19.11.2022 23	24,00	39,52	76,889	35,52	75,881	4,00	1,008	0,327
20.11.2022 23	24,00	42,72	93,475	37,32	92,455	5,40	1,020	0,504
21.11.2022 23	24,00	39,97	39,900	35,16	39,278	4,81	0,622	0,213
Среднее	24,00	37,23	97,794	33,37	96,626	3,86	1,168	0,431
Итого	552,00		2249,268		2222,400		26,868	9,914

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
30.10.2022	17070,126	17005,948	133,565
21.11.2022	19319,394	19228,348	143,479

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru