

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.02.2023 по 22.03.2023

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Маршала Жукова, д. 24

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Номер прибора: 1308448

Дата	Теплосистема 1 - отопление					Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	
20.02.2023 23	24,00	52,81	41,50	11,31	93,367	1,056
21.02.2023 23	24,00	57,19	44,12	13,07	92,808	1,212
22.02.2023 23	24,00	59,85	45,73	14,12	93,283	1,316
23.02.2023 23	24,00	63,89	48,28	15,61	93,898	1,465
24.02.2023 23	24,00	64,79	48,58	16,21	94,194	1,526
25.02.2023 23	24,00	62,27	47,60	14,67	94,383	1,383
26.02.2023 23	24,00	60,23	46,84	13,39	94,877	1,269
27.02.2023 23	24,00	58,65	46,08	12,57	94,738	1,190
28.02.2023 23	24,00	57,80	45,49	12,31	93,362	1,148
01.03.2023 23	24,00	57,75	45,19	12,56	91,731	1,151
02.03.2023 23	24,00	56,55	44,24	12,31	91,671	1,127
03.03.2023 23	24,00	61,28	46,95	14,33	91,376	1,308
04.03.2023 23	24,00	58,85	45,64	13,21	91,345	1,206
05.03.2023 23	24,00	59,43	46,06	13,37	91,297	1,219
06.03.2023 23	24,00	59,13	45,84	13,29	91,341	1,213
07.03.2023 23	24,00	60,65	46,49	14,16	91,573	1,296
08.03.2023 23	24,00	59,39	46,07	13,32	91,939	1,223
09.03.2023 23	24,00	58,80	45,89	12,91	92,114	1,187
10.03.2023 23	24,00	57,90	45,45	12,45	91,728	1,141
11.03.2023 23	24,00	58,93	46,24	12,69	91,115	1,155
12.03.2023 23	24,00	57,23	45,42	11,81	91,233	1,077
13.03.2023 23	24,00	52,00	40,68	11,32	86,577	0,953
14.03.2023 23	24,00	57,02	44,18	12,84	91,162	1,170
15.03.2023 23	24,00	58,09	45,21	12,88	90,563	1,166
16.03.2023 23	24,00	59,01	45,89	13,12	90,186	1,182
17.03.2023 23	24,00	58,72	45,73	12,99	90,190	1,171
18.03.2023 23	24,00	59,36	46,15	13,21	90,534	1,195
19.03.2023 23	24,00	59,23	46,38	12,85	93,019	1,194
20.03.2023 23	24,00	57,85	45,55	12,30	92,769	1,140
21.03.2023 23	24,00	53,78	43,06	10,72	93,906	1,012
22.03.2023 23	24,00	60,26	47,07	13,19	94,021	1,239
Среднее	24,00	58,67	45,60	13,07	92,139	1,203
Итого	744,00				2856,300	37,288

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	Q, Гкал
20.02.2023	26766,609	311,620
22.03.2023	29622,909	348,908

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru