

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2023 по 16.04.2023

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Октябрьской Революции, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 97481

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2023 23	24,00	68,40	45,29	23,11	67,290	67,628	-0,338	6,000	5,500	1,553	1,563
24.03.2023 23	24,00	69,85	45,95	23,90	67,795	68,167	-0,372	6,000	5,500	1,618	1,629
25.03.2023 23	24,00	66,83	43,37	23,46	61,749	62,114	-0,366	6,000	5,500	1,446	1,457
26.03.2023 23	24,00	71,43	43,94	27,49	56,614	56,985	-0,370	6,000	5,500	1,554	1,567
27.03.2023 23	24,00	68,05	42,65	25,40	56,487	56,840	-0,353	6,000	5,500	1,432	1,444
28.03.2023 23	23,24	68,87	42,48	26,39	52,240	52,597	-0,358	6,000	5,500	1,376	1,388
29.03.2023 23	24,00	69,94	43,97	25,98	59,577	59,991	-0,414	6,000	5,500	1,545	1,558
30.03.2023 23	24,00	73,43	45,41	28,02	61,373	61,755	-0,383	6,000	5,500	1,718	1,731
31.03.2023 23	24,00	71,82	44,98	26,84	62,394	62,758	-0,364	6,000	5,500	1,672	1,684
01.04.2023 23	24,00	72,43	45,51	26,92	64,248	64,617	-0,369	6,000	5,500	1,727	1,739
02.04.2023 23	24,00	71,23	45,98	25,25	66,622	66,993	-0,371	6,000	5,500	1,680	1,692
03.04.2023 23	24,00	68,29	45,03	23,25	66,849	67,216	-0,367	6,000	5,500	1,552	1,563
04.04.2023 23	24,00	66,30	43,77	22,54	36,226	36,441	-0,215	6,000	5,500	0,815	0,821
05.04.2023 23	24,00	64,51	41,42	23,09	58,557	58,919	-0,362	6,000	5,500	1,350	1,360
06.04.2023 23	24,00	67,02	43,41	23,61	60,889	61,278	-0,388	6,000	5,500	1,435	1,447
07.04.2023 23	24,00	69,40	44,96	24,45	63,301	63,678	-0,377	6,000	5,500	1,545	1,557
08.04.2023 23	24,00	66,77	44,44	22,33	65,452	65,806	-0,354	6,000	5,500	1,459	1,469
09.04.2023 23	24,00	67,69	44,29	23,40	62,332	62,694	-0,362	6,000	5,500	1,456	1,467
10.04.2023 23	23,45	65,80	43,82	21,98	51,446	51,731	-0,284	6,000	5,500	1,129	1,137
11.04.2023 23	24,00	63,51	43,73	19,78	66,383	66,691	-0,308	6,000	5,500	1,311	1,319
12.04.2023 23	24,00	63,16	41,89	21,27	59,142	59,423	-0,280	6,000	5,500	1,255	1,264
13.04.2023 23	24,00	65,64	42,33	23,31	57,035	57,329	-0,294	6,000	5,500	1,327	1,337
14.04.2023 23	24,00	65,24	44,72	20,53	69,643	69,962	-0,319	6,000	5,500	1,427	1,436
15.04.2023 23	23,34	60,94	44,92	16,02	42,216	42,353	-0,137	6,000	5,500	0,675	0,678
16.04.2023 23	24,00	31,29	39,23	-7,94	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	-0,000
Среднее	23,92	66,31	43,90	22,41	57,434	57,759	-0,324	6,000	5,500	1,362	1,372
Итого	598,03				1435,861	1443,968	-8,107			34,056	34,307

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
23.03.2023	13235,021	13279,385	340,500
16.04.2023	14670,881	14723,352	374,557

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru