

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.10.2022 по 20.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.10.2022 23	24,00	37,20	34,88	2,32	8,216	6,430	1,786	3,131	3,182	1,786	0,156
23.10.2022 23	24,00	55,95	44,64	11,31	20,840	18,870	1,970	6,669	6,751	1,970	0,308
24.10.2022 23	24,00	57,04	43,18	13,86	18,050	16,840	1,210	6,567	6,679	1,210	0,275
25.10.2022 23	24,00	55,70	40,24	15,46	15,710	14,000	1,710	6,332	6,465	1,710	0,296
26.10.2022 23	24,00	56,09	38,13	17,96	13,954	12,038	1,916	6,261	6,394	1,916	0,301
27.10.2022 23	24,00	54,98	36,97	18,01	13,710	11,012	2,698	6,241	6,383	2,698	0,315
28.10.2022 23	24,00	61,78	40,42	21,36	13,470	11,504	1,966	6,261	6,404	1,966	0,333
29.10.2022 23	24,00	60,31	39,38	20,93	14,440	11,280	3,160	6,251	6,394	3,160	0,385
30.10.2022 23	24,00	57,43	37,92	19,51	13,260	10,972	2,288	5,741	5,863	2,288	0,310
31.10.2022 23	24,00	52,15	34,15	18,00	12,050	8,558	3,492	6,118	6,271	3,492	0,284
01.11.2022 23	24,00	56,92	35,05	21,87	11,278	8,248	3,030	6,078	6,230	3,030	0,314
02.11.2022 23	24,00	54,52	33,94	20,58	9,950	7,308	2,642	5,843	5,996	2,642	0,263
03.11.2022 23	24,00	50,11	31,39	18,72	9,828	6,796	3,032	5,823	5,976	3,032	0,248
04.11.2022 23	24,00	53,10	33,52	19,58	11,570	8,172	3,398	6,027	6,179	3,398	0,300
05.11.2022 23	24,00	53,43	33,96	19,47	11,620	7,992	3,628	6,027	6,190	3,628	0,307
06.11.2022 23	24,00	53,39	33,37	20,02	11,464	7,514	3,950	5,965	6,118	3,950	0,313
07.11.2022 23	24,00	55,78	34,24	21,54	11,130	7,880	3,250	6,006	6,159	3,250	0,309
08.11.2022 23	24,00	56,30	34,59	21,71	10,910	7,922	2,988	6,016	6,169	2,988	0,302
09.11.2022 23	24,00	56,90	35,23	21,67	11,014	7,860	3,154	6,016	6,169	3,154	0,308
10.11.2022 23	24,00	57,18	35,32	21,86	11,250	7,980	3,270	6,016	6,169	3,270	0,320
11.11.2022 23	24,00	58,24	36,41	21,83	11,090	8,288	2,802	6,027	6,179	2,802	0,308
12.11.2022 23	24,00	59,06	36,82	22,24	11,410	8,068	3,342	6,016	6,169	3,342	0,331
13.11.2022 23	24,00	57,52	35,85	21,67	11,160	7,310	3,850	5,996	6,149	3,850	0,331
14.11.2022 23	24,00	57,77	36,40	21,37	10,550	7,902	2,648	6,016	6,169	2,648	0,287
15.11.2022 23	24,00	58,29	36,54	21,75	11,074	7,894	3,180	6,016	6,169	3,180	0,316
16.11.2022 23	24,00	58,25	39,47	18,78	13,630	11,566	2,064	6,179	6,332	2,064	0,298
17.11.2022 23	24,00	57,44	43,30	14,14	17,380	16,760	0,620	6,455	6,587	0,620	0,258
18.11.2022 23	24,00	55,88	43,48	12,40	17,580	16,920	0,660	5,996	6,118	0,660	0,233
19.11.2022 23	24,00	55,35	43,19	12,16	16,910	16,480	0,430	6,445	6,577	0,430	0,216
20.11.2022 23	24,00	57,88	44,48	13,40	17,900	16,120	1,780	6,414	6,557	1,780	0,294
Среднее	24,00	55,73	37,55	18,18	12,884	10,472	2,530	6,032	6,172	2,530	0,294
Итого	720,00				392,398	316,484	75,914			75,914	8,819

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.10.2022	59,680	3,790
20.11.2022	132,051	12,610

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru