

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2023 по 21.05.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.04.2023 23	24,00	55,02	42,08	12,94	18,910	18,990	-0,080	6,567	6,689	-0,080	0,242
22.04.2023 23	24,00	53,20	40,72	12,48	19,880	19,030	0,850	6,557	6,669	0,850	0,283
23.04.2023 23	24,00	55,11	41,38	13,73	19,800	17,910	1,890	6,506	6,618	1,890	0,333
24.04.2023 23	24,00	58,13	43,27	14,86	18,800	18,870	-0,070	6,577	6,689	-0,070	0,274
25.04.2023 23	24,00	54,39	41,16	13,23	19,130	18,790	0,340	6,557	6,669	0,340	0,263
26.04.2023 23	24,00	53,97	40,80	13,17	19,540	18,660	0,880	6,547	6,659	0,880	0,290
27.04.2023 23	24,00	55,34	41,83	13,51	19,460	18,840	0,620	6,587	6,689	0,620	0,283
28.04.2023 23	24,00	55,39	42,53	12,86	20,420	20,040	0,380	6,679	6,781	0,380	0,275
29.04.2023 23	24,00	52,05	41,24	10,81	21,790	21,660	0,130	6,842	6,924	0,130	0,244
30.04.2023 23	24,00	57,26	44,50	12,76	22,270	21,820	0,450	6,873	6,954	0,450	0,292
01.05.2023 23	24,00	52,59	41,47	11,12	22,750	21,420	1,330	6,812	6,903	1,330	0,300
02.05.2023 23	24,00	51,81	40,78	11,03	21,960	21,570	0,390	6,812	6,903	0,390	0,258
03.05.2023 23	24,00	53,82	42,04	11,78	22,430	21,490	0,940	6,832	6,914	0,940	0,300
04.05.2023 23	24,00	53,27	41,75	11,52	21,700	21,590	0,110	6,832	6,924	0,110	0,254
05.05.2023 23	24,00	53,22	41,82	11,40	21,930	21,480	0,450	6,832	6,914	0,450	0,267
06.05.2023 23	24,00	54,21	42,72	11,49	22,420	22,280	0,140	6,944	7,016	0,140	0,266
07.05.2023 23	24,00	54,03	42,17	11,86	21,130	20,770	0,360	6,781	6,873	0,360	0,268
08.05.2023 23	24,00	53,18	41,68	11,50	21,810	20,960	0,850	6,802	6,893	0,850	0,280
09.05.2023 23	24,00	53,03	41,51	11,52	22,770	20,750	2,020	6,791	6,893	2,020	0,334
10.05.2023 23	23,97	51,57	39,95	11,62	19,354	19,658	-0,304	6,740	6,832	-0,304	0,223
11.05.2023 23	23,97	52,74	41,22	11,52	21,900	21,090	0,810	6,822	6,914	0,810	0,282
12.05.2023 23	24,00	49,21	39,06	10,15	22,090	21,230	0,860	6,852	6,934	0,860	0,246
13.05.2023 23	24,00	52,86	41,51	11,35	21,890	21,370	0,520	6,873	6,954	0,520	0,267
14.05.2023 23	24,00	52,31	41,17	11,14	22,480	21,050	1,430	6,822	6,914	1,430	0,298
15.05.2023 23	23,77	52,89	41,87	11,02	21,890	21,740	0,150	6,975	7,046	0,150	0,250
16.05.2023 23	24,00	53,15	41,47	11,68	21,110	20,580	0,530	6,802	6,893	0,530	0,265
17.05.2023 23	24,00	53,25	41,08	12,17	19,940	19,270	0,670	6,689	6,791	0,670	0,263
18.05.2023 23	24,00	53,15	41,25	11,90	19,344	18,904	0,440	6,679	6,791	0,440	0,247
19.05.2023 23	24,00	50,03	38,20	11,83	18,050	16,820	1,230	6,577	6,700	1,230	0,263
20.05.2023 23	24,00	52,95	41,58	11,37	20,650	20,070	0,580	6,761	6,863	0,580	0,257
21.05.2023 23	24,00	53,02	41,67	11,35	20,620	19,840	0,780	6,740	6,842	0,780	0,262
Среднее	23,99	53,42	41,47	11,96	20,621	20,109	0,635	6,744	6,840	0,635	0,272
Итого	743,70				648,218	628,542	19,676			19,676	8,429

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.04.2023	671,116	68,669
21.05.2023	686,996	77,099

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru