

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.05.2023 23	24,00	53,03	41,72	11,31	19,830	20,070	-0,240	6,771	6,873	-0,240	0,219
23.05.2023 23	24,00	50,76	40,56	10,20	20,370	19,770	0,600	6,740	6,842	0,600	0,230
24.05.2023 23	24,00	46,89	36,31	10,58	16,910	16,924	-0,014	6,567	6,679	-0,014	0,178
25.05.2023 23	24,00	49,56	38,15	11,41	17,558	16,788	0,770	6,567	6,689	0,770	0,231
26.05.2023 23	24,00	45,94	39,47	6,47	15,076	15,378	-0,302	5,588	5,710	-0,302	0,142
27.05.2023 23	24,00	53,04	42,26	10,78	20,430	20,430	0,000	6,802	6,903	0,000	0,220
28.05.2023 23	24,00	53,23	42,46	10,77	20,770	20,460	0,310	6,812	6,914	0,310	0,235
29.05.2023 23	24,00	28,85	31,63	-2,78	3,638	3,550	0,088	2,050	2,090	0,088	0,015
30.05.2023 23	24,00	25,17	30,26	-5,09	0,036	0,000	0,036	1,040	1,071	0,036	0,000
31.05.2023 23	23,95	42,20	39,78	2,42	0,072	0,000	0,072	1,152	1,071	0,072	0,001
01.06.2023 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,000	0,000	0,000	1,458	1,071	0,000	0,000
02.06.2023 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,000	0,000	0,000	1,723	1,071	0,000	0,000
03.06.2023 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,000	9,649	-9,649	4,609	4,507	-9,649	-0,382
04.06.2023 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,000	16,796	-16,796	6,740	6,842	-16,796	-0,664
05.06.2023 23	24,00	60,00	50,00	10,00	0,000	16,559	-16,559	6,730	6,832	-16,559	-0,655
06.06.2023 23	23,85	59,48	48,12	11,36	11,662	16,672	-5,010	6,761	6,863	-5,010	-0,067
07.06.2023 23	24,00	54,85	44,05	10,80	21,089	16,895	4,194	6,751	6,852	4,194	0,372
08.06.2023 23	24,00	55,13	44,31	10,82	20,710	17,096	3,614	6,771	6,873	3,614	0,348
09.06.2023 23	24,00	55,86	45,80	10,06	23,003	18,746	4,257	6,740	6,863	4,257	0,386
10.06.2023 23	24,00	55,17	45,91	9,26	24,084	20,021	4,063	6,771	6,863	4,063	0,369
11.06.2023 23	24,00	55,27	45,99	9,28	23,989	20,056	3,933	6,761	6,852	3,933	0,365
12.06.2023 23	23,88	53,88	44,95	8,93	23,792	19,794	3,998	6,771	6,863	3,998	0,355
13.06.2023 23	23,87	55,71	46,18	9,53	24,249	19,781	4,468	6,761	6,852	4,468	0,392
14.06.2023 23	24,00	55,78	46,37	9,41	24,250	19,887	4,363	6,771	6,863	4,363	0,388
15.06.2023 23	24,00	53,62	44,22	9,40	24,551	20,088	4,463	6,771	6,863	4,463	0,385
16.06.2023 23	24,00	54,98	45,15	9,83	24,239	20,270	3,969	6,802	6,903	3,969	0,376
17.06.2023 23	24,00	54,44	44,99	9,45	24,606	20,279	4,327	6,771	6,873	4,327	0,385
18.06.2023 23	24,00	55,00	45,21	9,79	24,482	20,126	4,356	6,761	6,863	4,356	0,395
19.06.2023 23	24,00	33,82	35,20	-1,38	7,704	6,909	0,795	2,988	3,059	0,795	0,077
20.06.2023 23	24,00	39,90	37,82	2,08	10,385	7,223	3,162	3,406	3,436	3,162	0,215
Среднее	23,99	51,39	43,23	8,16	14,708	14,536	0,242	5,523	5,564	0,242	0,150
Итого	719,55				447,485	440,217	7,268			7,268	4,511

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.05.2023	686,996	77,099
20.06.2023	692,168	81,609

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 07.06.2023 по 20.06.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
07.06.2023 23	24,00	54,85	44,05	10,80	21,089	16,895	4,194	6,751	6,852	4,194	0,372
08.06.2023 23	24,00	55,13	44,31	10,82	20,710	17,096	3,614	6,771	6,873	3,614	0,348
09.06.2023 23	24,00	55,86	45,80	10,06	23,003	18,746	4,257	6,740	6,863	4,257	0,386
10.06.2023 23	24,00	55,17	45,91	9,26	24,084	20,021	4,063	6,771	6,863	4,063	0,369
11.06.2023 23	24,00	55,27	45,99	9,28	23,989	20,056	3,933	6,761	6,852	3,933	0,365
12.06.2023 23	23,88	53,88	44,95	8,93	23,792	19,794	3,998	6,771	6,863	3,998	0,355
13.06.2023 23	23,87	55,71	46,18	9,53	24,249	19,781	4,468	6,761	6,852	4,468	0,392
14.06.2023 23	24,00	55,78	46,37	9,41	24,250	19,887	4,363	6,771	6,863	4,363	0,388
15.06.2023 23	24,00	53,62	44,22	9,40	24,551	20,088	4,463	6,771	6,863	4,463	0,385
16.06.2023 23	24,00	54,98	45,15	9,83	24,239	20,270	3,969	6,802	6,903	3,969	0,376
17.06.2023 23	24,00	54,44	44,99	9,45	24,606	20,279	4,327	6,771	6,873	4,327	0,385
18.06.2023 23	24,00	55,00	45,21	9,79	24,482	20,126	4,356	6,761	6,863	4,356	0,395
19.06.2023 23	24,00	33,82	35,20	-1,38	7,704	6,909	0,795	2,988	3,059	0,795	0,077
20.06.2023 23	24,00	39,90	37,82	2,08	10,385	7,223	3,162	3,406	3,436	3,162	0,215
Среднее	23,98	52,39	44,01	8,38	21,200	17,484	3,854	6,257	6,348	3,854	0,343
Итого	335,75				301,133	247,171	53,962			53,962	4,809

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
07.06.2023	640,141	76,800
20.06.2023	692,168	81,609

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru