

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.02.2023 по 22.03.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 35

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13402

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.02.2023 23	24,00	56,53	38,08	18,44	59,124	59,043	0,081	6,000	5,500	1,089	1,089
21.02.2023 23	24,00	58,92	39,10	19,81	59,487	59,466	0,021	6,000	5,500	1,183	1,178
22.02.2023 23	24,00	56,74	38,24	18,49	59,452	59,358	0,095	6,000	5,500	1,100	1,098
23.02.2023 23	24,00	59,67	39,34	20,33	59,473	59,462	0,011	6,000	5,500	1,205	1,209
24.02.2023 23	24,00	61,93	40,26	21,67	59,622	59,629	-0,007	6,000	5,500	1,295	1,292
25.02.2023 23	24,00	59,51	39,85	19,65	59,779	59,728	0,051	6,000	5,500	1,176	1,174
26.02.2023 23	24,00	57,17	39,21	17,97	59,972	59,882	0,089	6,000	5,500	1,077	1,076
27.02.2023 23	24,00	58,20	40,75	17,45	63,033	63,043	-0,009	6,000	5,500	1,098	1,100
28.02.2023 23	24,00	56,69	40,33	16,36	63,226	63,180	0,045	6,000	5,500	1,035	1,034
01.03.2023 23	24,00	56,86	40,73	16,13	65,536	65,562	-0,026	6,000	5,500	1,056	1,057
02.03.2023 23	24,00	58,64	41,32	17,33	65,528	65,557	-0,029	6,000	5,500	1,132	1,136
03.03.2023 23	24,00	59,81	41,69	18,11	63,801	63,811	-0,010	6,000	5,500	1,158	1,156
04.03.2023 23	24,00	56,47	40,18	16,29	63,766	63,680	0,086	6,000	5,500	1,037	1,037
05.03.2023 23	24,00	56,21	39,72	16,50	62,909	62,779	0,130	6,000	5,500	1,035	1,036
06.03.2023 23	24,00	54,69	38,92	15,76	62,783	62,707	0,076	6,000	5,500	0,990	0,989
07.03.2023 23	24,00	59,74	41,13	18,60	62,910	62,913	-0,003	6,000	5,500	1,171	1,170
08.03.2023 23	24,00	55,44	39,44	16,00	62,090	61,951	0,139	6,000	5,500	0,996	0,991
09.03.2023 23	24,00	56,02	39,94	16,08	63,518	63,410	0,108	6,000	5,500	1,016	1,020
10.03.2023 23	24,00	54,91	39,44	15,47	61,461	61,454	0,007	6,000	5,500	0,953	0,951
11.03.2023 23	24,00	56,57	38,97	17,60	54,454	54,247	0,207	6,000	5,500	0,954	0,955
12.03.2023 23	24,00	57,01	37,57	19,43	46,907	46,489	0,418	6,000	5,500	0,910	0,903
13.03.2023 23	24,00	55,79	36,19	19,61	46,390	45,963	0,427	6,000	5,500	0,908	0,901
14.03.2023 23	24,00	53,91	34,28	19,63	43,919	43,459	0,460	6,000	5,500	0,836	0,853
15.03.2023 23	24,00	56,05	35,94	20,11	44,761	44,349	0,412	6,000	5,500	0,899	0,892
16.03.2023 23	24,00	55,32	35,67	19,65	44,193	43,756	0,437	6,000	5,500	0,868	0,860
17.03.2023 23	24,00	55,02	35,86	19,15	45,275	44,857	0,419	6,000	5,500	0,867	0,859
18.03.2023 23	24,00	54,79	35,85	18,94	45,241	44,827	0,414	6,000	5,500	0,856	0,849
19.03.2023 23	24,00	55,40	36,18	19,22	45,336	44,911	0,425	6,000	5,500	0,870	0,863
20.03.2023 23	24,00	54,47	35,30	19,17	42,683	42,359	0,324	6,000	5,500	0,820	0,812
21.03.2023 23	24,00	55,85	36,30	19,55	45,632	45,287	0,345	6,000	5,500	0,891	0,885
22.03.2023 23	24,00	55,12	35,46	19,66	39,929	39,901	0,028	6,000	5,500	0,781	0,784
Среднее	24,00	56,76	38,43	18,33	55,555	55,388	0,167	6,000	5,500	1,008	1,007
Итого	744,00				1722,193	1717,022	5,170			31,260	31,210

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
20.02.2023	7882,862	7607,030	120,379
22.03.2023	9605,055	9324,053	151,639

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru