

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 35

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13402

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2023 23	24,00	56,70	31,70	25,00	26,688	27,641	-0,952	6,000	5,500	0,667	0,691
24.03.2023 23	24,00	55,49	30,77	24,72	25,678	26,642	-0,964	6,000	5,500	0,634	0,659
25.03.2023 23	24,00	55,85	30,29	25,55	23,259	24,187	-0,928	6,000	5,500	0,593	0,618
26.03.2023 23	24,00	55,15	42,21	12,93	71,191	71,733	-0,542	6,000	5,500	0,940	0,928
27.03.2023 23	24,00	54,39	43,30	11,08	100,993	101,324	-0,331	6,000	5,500	1,119	1,123
28.03.2023 23	24,00	54,60	43,38	11,23	97,449	97,535	-0,087	6,000	5,500	1,089	1,095
29.03.2023 23	24,00	54,16	43,40	10,76	103,502	103,462	0,040	6,000	5,500	1,111	1,113
30.03.2023 23	24,00	57,40	45,21	12,19	103,264	103,077	0,187	6,000	5,500	1,260	1,256
31.03.2023 23	24,00	56,62	44,67	11,96	103,574	103,271	0,303	6,000	5,500	1,238	1,235
01.04.2023 23	24,00	57,72	45,58	12,13	105,250	104,854	0,395	6,000	5,500	1,274	1,272
02.04.2023 23	24,00	57,27	45,35	11,92	103,738	103,380	0,358	6,000	5,500	1,236	1,232
03.04.2023 23	24,00	54,82	44,14	10,68	103,949	103,568	0,380	6,000	5,500	1,111	1,106
04.04.2023 23	24,00	55,48	44,13	11,34	58,630	58,493	0,137	6,000	5,500	0,671	0,664
05.04.2023 23	24,00	46,45	25,99	20,46	19,005	19,142	-0,137	6,000	5,500	0,390	0,392
06.04.2023 23	24,00	51,47	31,92	19,55	31,744	31,509	0,236	6,000	5,500	0,633	0,616
07.04.2023 23	24,00	54,86	36,06	18,80	46,609	45,967	0,643	6,000	5,500	0,876	0,864
08.04.2023 23	24,00	55,94	37,75	18,18	51,276	50,687	0,589	6,000	5,500	0,934	0,922
09.04.2023 23	24,00	56,55	38,63	17,92	54,423	53,759	0,665	6,000	5,500	0,974	0,963
10.04.2023 23	24,00	52,30	36,25	16,05	40,446	40,058	0,388	6,000	5,500	0,648	0,643
11.04.2023 23	24,00	53,46	35,19	18,27	39,437	38,985	0,452	6,000	5,500	0,722	0,712
12.04.2023 23	24,00	52,41	37,06	15,35	53,824	53,054	0,769	6,000	5,500	0,823	0,814
13.04.2023 23	24,00	53,59	37,70	15,89	49,886	49,149	0,737	6,000	5,500	0,791	0,781
14.04.2023 23	24,00	51,35	37,25	14,10	33,930	34,244	-0,314	6,000	5,500	0,476	0,483
15.04.2023 23	24,00	20,50	18,67	1,84	0,000	0,020	-0,020	6,000	5,500	0,000	0,000
16.04.2023 23	24,00	21,32	18,61	2,71	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
17.04.2023 23	24,00	21,36	18,71	2,65	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
18.04.2023 23	24,00	22,00	19,35	2,65	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
19.04.2023 23	24,00	22,23	19,53	2,69	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
20.04.2023 23	24,00	20,84	18,48	2,36	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,66	34,53	13,14	49,922	49,853	0,069	6,000	5,500	0,697	0,696
Итого	696,00				1447,746	1445,743	2,003			20,211	20,182

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
23.03.2023	9605,055	9324,053	151,639
20.04.2023	11052,801	10769,795	171,850

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru