

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 37

Номер прибора: 13714

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2023	24,00	56,55	46,41	10,14	117,766	123,497	-5,731	6,000	5,500	1,195	1,252
24.03.2023	24,00	55,28	44,51	10,77	102,931	109,069	-6,138	6,000	5,500	1,104	1,175
25.03.2023	24,00	55,66	44,00	11,65	93,619	99,543	-5,924	6,000	5,500	1,090	1,160
26.03.2023	24,00	53,76	42,68	11,08	91,087	96,809	-5,721	6,000	5,500	1,010	1,073
27.03.2023	24,00	53,01	41,88	11,13	88,722	94,231	-5,509	6,000	5,500	0,987	1,048
28.03.2023	24,00	53,46	42,19	11,27	84,220	89,685	-5,465	6,000	5,500	0,953	1,010
29.03.2023	24,00	52,79	41,78	11,02	90,688	96,280	-5,591	6,000	5,500	0,997	1,061
30.03.2023	24,00	56,00	43,40	12,60	90,149	95,810	-5,661	6,000	5,500	1,139	1,207
31.03.2023	24,00	55,05	42,71	12,34	90,491	96,076	-5,585	6,000	5,500	1,117	1,185
01.04.2023	24,00	56,51	43,73	12,79	91,657	97,235	-5,578	6,000	5,500	1,170	1,243
02.04.2023	24,00	56,23	43,59	12,63	90,410	95,874	-5,463	6,000	5,500	1,141	1,211
03.04.2023	24,00	53,81	42,44	11,37	90,691	96,015	-5,324	6,000	5,500	1,033	1,092
04.04.2023	24,00	57,25	45,23	12,02	96,295	101,821	-5,526	6,000	5,500	1,155	1,224
05.04.2023	24,00	55,55	45,25	10,30	105,763	111,443	-5,680	6,000	5,500	1,093	1,148
06.04.2023	24,00	53,69	43,54	10,15	102,694	108,042	-5,348	6,000	5,500	1,038	1,097
07.04.2023	24,00	54,19	43,15	11,04	94,551	99,774	-5,223	6,000	5,500	1,045	1,101
08.04.2023	24,00	55,25	44,65	10,60	104,618	110,294	-5,676	6,000	5,500	1,112	1,169
09.04.2023	24,00	55,84	45,47	10,38	110,669	116,554	-5,884	6,000	5,500	1,148	1,209
10.04.2023	24,00	54,22	43,92	10,30	65,435	70,626	-5,191	6,000	5,500	0,642	0,727
11.04.2023	24,00	54,41	43,53	10,88	69,709	74,519	-4,810	6,000	5,500	0,750	0,811
12.04.2023	24,00	51,82	42,91	8,90	109,485	114,626	-5,141	6,000	5,500	0,972	1,021
13.04.2023	24,00	52,86	43,43	9,43	102,569	107,654	-5,085	6,000	5,500	0,966	1,016
14.04.2023	24,00	50,77	42,20	8,57	56,900	60,329	-3,430	6,000	5,500	0,477	0,517
15.04.2023	24,00	17,33	17,72	-0,39	0,000	0,010	-0,010	6,000	5,500	0,000	-0,000
16.04.2023	24,00	17,34	16,83	0,52	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
17.04.2023	24,00	17,23	16,93	0,30	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
18.04.2023	24,00	18,03	17,90	0,13	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
19.04.2023	24,00	17,49	17,55	-0,06	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
20.04.2023	24,00	16,39	16,52	-0,13	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
Среднее	24,00	46,82	38,14	8,68	73,832	78,132	-4,300	6,000	5,500	0,805	0,854
Итого	696,00				2141,120	2265,815	-124,695			23,334	24,757

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
23.03.2023	13706,546	15043,822	159,890
20.04.2023	15847,665	17309,637	183,223

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru