

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.02.2023 по 22.03.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 39

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13946

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.02.2023 23	24,00	53,89	42,98	10,91	109,601	110,766	-1,165	6,000	5,500	1,194	1,208
21.02.2023 23	24,00	55,28	43,92	11,36	110,195	111,476	-1,281	6,000	5,500	1,261	1,266
22.02.2023 23	24,00	54,71	43,55	11,16	110,091	111,316	-1,225	6,000	5,500	1,229	1,242
23.02.2023 23	24,00	57,31	45,17	12,14	110,126	111,448	-1,322	6,000	5,500	1,334	1,353
24.02.2023 23	24,00	59,52	46,50	13,02	110,301	111,740	-1,439	6,000	5,500	1,439	1,455
25.02.2023 23	24,00	57,57	45,65	11,92	110,630	111,929	-1,300	6,000	5,500	1,319	1,334
26.02.2023 23	24,00	55,35	44,52	10,83	110,944	112,192	-1,248	6,000	5,500	1,200	1,215
27.02.2023 23	24,00	56,87	46,26	10,61	116,527	117,685	-1,158	6,000	5,500	1,235	1,249
28.02.2023 23	24,00	55,46	45,58	9,88	116,790	117,725	-0,935	6,000	5,500	1,155	1,163
01.03.2023 23	24,00	55,59	45,86	9,72	120,904	121,563	-0,659	6,000	5,500	1,175	1,182
02.03.2023 23	24,00	57,06	46,64	10,43	120,710	121,307	-0,596	6,000	5,500	1,256	1,265
03.03.2023 23	24,00	58,35	47,39	10,96	117,414	118,048	-0,634	6,000	5,500	1,291	1,294
04.03.2023 23	24,00	54,79	44,98	9,81	117,431	117,933	-0,502	6,000	5,500	1,151	1,157
05.03.2023 23	24,00	54,26	44,38	9,89	115,749	116,410	-0,661	6,000	5,500	1,141	1,151
06.03.2023 23	24,00	52,45	43,17	9,27	115,669	116,292	-0,623	6,000	5,500	1,076	1,078
07.03.2023 23	24,00	57,90	46,61	11,29	115,642	116,437	-0,795	6,000	5,500	1,307	1,315
08.03.2023 23	24,00	54,21	44,40	9,81	114,048	114,752	-0,703	6,000	5,500	1,122	1,126
09.03.2023 23	24,00	54,75	44,92	9,83	116,652	117,208	-0,556	6,000	5,500	1,141	1,152
10.03.2023 23	24,00	53,39	44,12	9,27	110,288	111,346	-1,058	6,000	5,500	1,036	1,032
11.03.2023 23	24,00	55,18	45,19	9,99	114,495	114,945	-0,450	6,000	5,500	1,142	1,148
12.03.2023 23	24,00	55,63	46,28	9,35	124,090	124,296	-0,207	6,000	5,500	1,159	1,162
13.03.2023 23	24,00	53,23	44,32	8,91	122,733	122,646	0,087	6,000	5,500	1,094	1,092
14.03.2023 23	24,00	52,19	42,74	9,45	115,964	115,967	-0,003	6,000	5,500	1,052	1,096
15.03.2023 23	24,00	54,97	45,19	9,79	118,145	118,164	-0,019	6,000	5,500	1,155	1,156
16.03.2023 23	24,00	54,16	44,65	9,52	116,568	116,651	-0,083	6,000	5,500	1,109	1,110
17.03.2023 23	24,00	53,94	44,67	9,28	119,493	119,495	-0,002	6,000	5,500	1,108	1,109
18.03.2023 23	24,00	53,66	44,50	9,16	119,380	119,355	0,025	6,000	5,500	1,094	1,094
19.03.2023 23	24,00	54,24	44,93	9,31	119,595	119,562	0,033	6,000	5,500	1,112	1,113
20.03.2023 23	24,00	53,45	44,15	9,31	107,881	108,653	-0,773	6,000	5,500	1,017	1,011
21.03.2023 23	24,00	54,61	45,14	9,47	120,392	120,225	0,167	6,000	5,500	1,140	1,139
22.03.2023 23	24,00	54,25	45,06	9,19	122,866	122,574	0,292	6,000	5,500	1,130	1,127
Среднее	24,00	55,10	44,95	10,16	115,849	116,455	-0,606	6,000	5,500	1,173	1,180
Итого	744,00				3591,313	3610,106	-18,794			36,372	36,594

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
20.02.2023	10862,086	9745,111	122,438
22.03.2023	14453,399	13355,217	158,810

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru