

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 5

Тип прибора: ТСРВ-043

Номер прибора: 2102065

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
30.10.2022 23	24,00	20,72	19,14	1,58	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000
31.10.2022 23	24,00	21,46	19,39	2,07	0,002	0,069	-0,067	7,033	6,532	0,000
01.11.2022 23	24,00	44,94	31,86	13,08	13,819	15,064	-1,245	7,033	6,532	0,264
02.11.2022 23	24,00	56,06	37,77	18,29	18,152	19,198	-1,046	7,033	6,532	0,301
03.11.2022 23	24,00	53,23	34,95	18,28	12,213	13,088	-0,875	7,033	6,532	0,239
04.11.2022 23	24,00	51,99	37,60	14,39	20,298	22,571	-2,273	7,033	6,532	0,292
05.11.2022 23	24,00	51,63	39,69	11,94	29,532	33,511	-3,979	7,033	6,532	0,314
06.11.2022 23	24,00	50,65	41,26	9,39	36,805	42,149	-5,344	7,033	6,532	0,349
07.11.2022 23	24,00	54,03	41,82	12,21	32,062	36,887	-4,825	7,033	6,532	0,356
08.11.2022 23	24,00	54,80	42,35	12,45	28,813	33,310	-4,497	7,033	6,532	0,363
09.11.2022 23	24,00	55,37	42,93	12,44	26,920	31,230	-4,310	7,033	6,532	0,369
10.11.2022 23	24,00	54,92	40,82	14,10	23,384	27,192	-3,808	7,033	6,532	0,284
11.11.2022 23	24,00	56,89	35,34	21,55	9,106	10,459	-1,353	7,033	6,532	0,209
12.11.2022 23	24,00	56,48	36,53	19,95	9,737	11,268	-1,531	7,033	6,532	0,225
13.11.2022 23	24,00	55,77	34,70	21,07	9,538	11,056	-1,518	7,033	6,532	0,210
14.11.2022 23	24,00	55,80	38,57	17,23	15,218	17,719	-2,501	7,033	6,532	0,292
15.11.2022 23	24,00	55,89	41,38	14,51	23,774	26,462	-2,688	7,033	6,532	0,343
16.11.2022 23	24,00	55,51	38,98	16,53	28,958	30,208	-1,250	7,033	6,532	0,273
17.11.2022 23	24,00	55,82	33,32	22,50	7,004	7,341	-0,337	7,033	6,532	0,163
18.11.2022 23	24,00	55,82	34,53	21,29	9,130	9,615	-0,485	7,033	6,532	0,201
19.11.2022 23	24,00	54,03	33,04	20,99	7,926	8,408	-0,482	7,033	6,532	0,175
20.11.2022 23	24,00	50,15	33,52	16,63	10,567	11,313	-0,746	7,033	6,532	0,160
21.11.2022 23	24,00	44,96	32,91	12,05	12,611	13,526	-0,915	7,033	6,532	0,146
Среднее	24,00	50,74	35,76	14,98	16,764	18,767	-2,003	7,033	6,532	0,240
Итого	552,00				385,569	431,644	-46,075			5,528

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
29.10.2022 23	1441,531	0,000	0,000
21.11.2022 23	1827,100	431,644	5,528

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 5

Номер прибора: 2102065

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
30.10.2022 23	24,00	20,72	19,14	1,58	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000
31.10.2022 23	24,00	21,46	19,39	2,07	0,002	0,069	-0,067	7,033	6,532	0,000
01.11.2022 23	24,00	44,94	31,86	13,08	13,819	15,064	-1,245	7,033	6,532	0,241
02.11.2022 23	24,00	56,06	37,77	18,29	18,152	19,198	-1,046	7,033	6,532	0,286
03.11.2022 23	24,00	53,23	34,95	18,28	12,213	13,088	-0,875	7,033	6,532	0,223
04.11.2022 23	24,00	51,99	37,60	14,39	20,298	22,571	-2,273	7,033	6,532	0,262
05.11.2022 23	24,00	51,63	39,69	11,94	29,532	33,511	-3,979	7,033	6,532	0,277
06.11.2022 23	24,00	50,65	41,26	9,39	36,805	42,149	-5,344	7,033	6,532	0,305
07.11.2022 23	24,00	54,03	41,82	12,21	32,062	36,887	-4,825	7,033	6,532	0,310
08.11.2022 23	24,00	54,80	42,35	12,45	28,813	33,310	-4,497	7,033	6,532	0,314
09.11.2022 23	24,00	55,37	42,93	12,44	26,920	31,230	-4,310	7,033	6,532	0,319
10.11.2022 23	24,00	54,92	40,82	14,10	23,384	27,192	-3,808	7,033	6,532	0,245
11.11.2022 23	24,00	56,89	35,34	21,55	9,106	10,459	-1,353	7,033	6,532	0,182
12.11.2022 23	24,00	56,48	36,53	19,95	9,737	11,268	-1,531	7,033	6,532	0,195
13.11.2022 23	24,00	55,77	34,70	21,07	9,538	11,056	-1,518	7,033	6,532	0,181
14.11.2022 23	24,00	55,80	38,57	17,23	15,218	17,719	-2,501	7,033	6,532	0,251
15.11.2022 23	24,00	55,89	41,38	14,51	23,774	26,462	-2,688	7,033	6,532	0,312
16.11.2022 23	24,00	55,51	38,98	16,53	28,958	30,208	-1,250	7,033	6,532	0,262
17.11.2022 23	24,00	55,82	33,32	22,50	7,004	7,341	-0,337	7,033	6,532	0,156
18.11.2022 23	24,00	55,82	34,53	21,29	9,130	9,615	-0,485	7,033	6,532	0,191
19.11.2022 23	24,00	54,03	33,04	20,99	7,926	8,408	-0,482	7,033	6,532	0,165
20.11.2022 23	24,00	50,15	33,52	16,63	10,567	11,313	-0,746	7,033	6,532	0,149
21.11.2022 23	24,00	44,96	32,91	12,05	12,611	13,526	-0,915	7,033	6,532	0,136
Среднее	24,00	50,74	35,76	14,98	16,764	18,767	-2,003	7,033	6,532	0,216
Итого	552,00				385,569	431,644	-46,075			4,961

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
29.10.2022 23	1441,531	0,000	26,387
21.11.2022 23	1827,100	431,644	31,348

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru