

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Пушкина, д. 13

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1202241

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
30.10.2022 23	24,00	23,22	22,39	0,83	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
31.10.2022 23	24,00	23,74	23,01	0,73	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
01.11.2022 23	24,00	24,81	23,70	1,11	7,802	8,020	-0,217	6,118	5,608	0,009
02.11.2022 23	24,00	58,04	52,51	5,53	99,822	103,840	-4,018	6,118	5,608	0,574
03.11.2022 23	24,00	54,58	49,79	4,79	93,875	98,632	-4,757	6,118	5,608	0,472
04.11.2022 23	24,00	53,33	48,58	4,75	88,901	94,138	-5,237	6,118	5,608	0,447
05.11.2022 23	24,00	49,91	45,75	4,16	90,317	95,038	-4,721	6,118	5,608	0,395
06.11.2022 23	24,00	54,80	49,62	5,18	89,429	93,500	-4,071	6,118	5,608	0,484
07.11.2022 23	24,00	55,74	50,23	5,51	86,924	90,509	-3,585	6,118	5,608	0,499
08.11.2022 23	24,00	55,31	49,91	5,40	85,167	89,238	-4,071	6,118	5,608	0,482
09.11.2022 23	24,00	53,31	48,39	4,92	85,249	89,100	-3,852	6,118	5,608	0,438
10.11.2022 23	24,00	43,27	39,99	3,28	49,556	52,338	-2,782	6,118	5,608	0,172
11.11.2022 23	24,00	42,24	38,98	3,26	48,194	51,169	-2,975	6,118	5,608	0,167
12.11.2022 23	24,00	53,02	48,05	4,97	87,628	90,202	-2,574	6,118	5,608	0,448
13.11.2022 23	24,00	49,95	45,63	4,32	69,248	71,490	-2,241	6,118	5,608	0,309
14.11.2022 23	24,00	43,49	40,19	3,30	52,498	53,901	-1,403	6,118	5,608	0,178
15.11.2022 23	24,00	45,43	41,64	3,79	51,630	52,858	-1,228	6,118	5,608	0,200
16.11.2022 23	24,00	49,59	45,19	4,40	64,751	66,898	-2,147	6,118	5,608	0,294
17.11.2022 23	24,00	40,53	37,72	2,81	48,508	49,592	-1,084	6,118	5,608	0,139
18.11.2022 23	24,00	42,13	39,13	3,00	53,050	54,340	-1,291	6,118	5,608	0,163
19.11.2022 23	24,00	44,01	41,02	2,99	50,301	51,799	-1,497	6,118	5,608	0,155
20.11.2022 23	24,00	39,83	37,67	2,16	30,241	31,303	-1,062	6,118	5,608	0,068
21.11.2022 23	24,00	27,73	26,83	0,90	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
Среднее	24,00	44,70	41,13	3,57	57,960	60,344	-2,383	6,118	5,608	0,265
Итого	552,00				1333,091	1387,905	-54,814			6,094

Показания счетчиков: *Расчет выполнен по обратному трубопроводу.*

Дата и время	W, Гкал	Мтс, т
30.10.2022	65,481	-305,238
21.11.2022	72,190	-360,053

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru