Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 3

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)
Номер прибора: 801464

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
30.10.2022 23	24,00	14,68	0,000	14,52	0,000	0,16	0,000	0,000
31.10.2022 23	24,00	15,53	0,000	15,37	0,000	0,16	0,000	0,000
01.11.2022 23	24,00	14,35	0,000	14,24	0,000	0,11	0,000	0,000
02.11.2022 23	24,00	14,14	0,000	13,82	0,000	0,32	0,000	0,000
03.11.2022 23	24,00	14,92	0,000	14,84	0,000	0,08	0,000	0,000
04.11.2022 23	24,00	14,89	0,000	14,79	0,000	0,10	0,000	0,000
05.11.2022 23	24,00	14,42	0,000	14,37	0,000	0,05	0,000	0,000
06.11.2022 23	24,00	13,54	0,000	13,47	0,000	0,07	0,000	0,000
07.11.2022 23	24,00	13,14	0,000	12,93	0,000	0,21	0,000	0,000
08.11.2022 23	24,00	45,58	8,144	35,54	8,348	10,04	-0,204	0,078
09.11.2022 23	24,00	15,27	0,000	15,19	0,000	0,08	0,000	0,000
10.11.2022 23	24,00	15,40	0,000	15,45	0,000	-0,05	0,000	0,000
11.11.2022 23	24,00	15,14	0,000	15,11	0,000	0,03	0,000	0,000
12.11.2022 23	24,00	14,88	0,000	14,81	0,000	0,07	0,000	0,000
13.11.2022 23	24,00	15,16	0,000	15,09	0,000	0,07	0,000	0,000
14.11.2022 23	24,00	15,73	0,000	15,80	0,000	-0,07	0,000	0,000
15.11.2022 23	24,00	52,77	30,381	42,39	30,137	10,38	0,244	0,316
16.11.2022 23	24,00	51,85	99,169	42,90	98,432	8,95	0,737	0,887
17.11.2022 23	24,00	53,29	99,746	43,94	98,886	9,35	0,860	0,931
18.11.2022 23	24,00	51,98	62,973	43,79	62,522	8,19	0,451	0,518
19.11.2022 23	24,00	51,88	95,941	45,02	95,373	6,86	0,568	0,657
20.11.2022 23	24,00	47,92	97,495	42,11	96,976	5,81	0,519	0,567
21.11.2022 23	24,00	45,04	47,321	39,68	47,442	5,36	-0,121	0,250
Среднее	**24,00**	**27,02**	**23,529**	**24,14**	**23,396**	**2,88**	**0,133**	**0,183**
Итого	**552,00**		**541,170**		**538,116**		**3,054**	**4,203**

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
30.10.2022	54153,034	54060,882	278,189
21.11.2022	54694,204	54598,998	282,393

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /

ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46