

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 30.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 20

Номер прибора: 803295

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
30.10.2022 23	24,00	36,79	5,209	30,93	5,223	5,86	-0,014	0,031
31.10.2022 23	24,00	41,41	50,546	37,00	50,510	4,41	0,036	0,222
01.11.2022 23	24,00	41,86	38,812	36,46	38,775	5,40	0,037	0,209
02.11.2022 23	24,00	42,63	33,120	36,19	33,004	6,44	0,116	0,213
03.11.2022 23	24,00	34,97	28,530	30,55	28,524	4,42	0,006	0,126
04.11.2022 23	24,00	44,14	21,062	33,77	21,055	10,37	0,007	0,218
05.11.2022 23	24,00	57,93	19,101	40,54	19,030	17,39	0,071	0,332
06.11.2022 23	24,00	58,08	18,515	40,39	18,545	17,69	-0,030	0,327
07.11.2022 23	24,00	53,61	18,611	37,72	18,713	15,89	-0,102	0,295
08.11.2022 23	24,00	54,04	18,388	37,65	18,485	16,39	-0,097	0,301
09.11.2022 23	24,00	45,45	17,008	33,30	17,190	12,15	-0,182	0,206
10.11.2022 23	24,00	42,62	16,392	31,49	16,573	11,13	-0,181	0,182
11.11.2022 23	24,00	42,60	16,280	30,72	16,457	11,88	-0,177	0,193
12.11.2022 23	24,00	55,48	16,298	36,78	16,374	18,70	-0,076	0,304
13.11.2022 23	24,00	50,31	16,771	35,57	16,858	14,74	-0,087	0,247
14.11.2022 23	24,00	46,42	16,419	33,07	16,555	13,35	-0,136	0,219
15.11.2022 23	24,00	42,25	15,914	30,83	16,118	11,42	-0,204	0,182
16.11.2022 23	24,00	47,47	16,359	32,84	16,526	14,63	-0,167	0,239
17.11.2022 23	24,00	63,49	17,517	41,34	17,338	22,15	0,179	0,387
18.11.2022 23	24,00	59,77	17,448	40,23	17,206	19,54	0,242	0,341
19.11.2022 23	24,00	59,73	18,236	41,30	17,954	18,43	0,282	0,336
20.11.2022 23	24,00	59,93	19,134	42,11	18,810	17,82	0,324	0,341
21.11.2022 23	24,00	49,15	21,809	38,71	21,396	10,44	0,413	0,227
Среднее	24,00	49,14	20,760	36,06	20,749	13,07	0,011	0,247
Итого	552,00		477,479		477,219		0,260	5,677

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
30.10.2022	20035,940	20379,939	174,229
21.11.2022	20513,419	20857,158	179,906

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru