

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 26.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Тип прибора: BKT-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3А

Номер прибора:

38182

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
26.10.2022 23	24,00	0,00	22,93	22,84	0,09	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
27.10.2022 23	24,00	0,00	22,72	22,44	0,28	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
28.10.2022 23	24,00	0,00	47,57	40,87	6,70	24,890	24,890	0,000	6,00	5,50	0,167
29.10.2022 23	24,00	0,00	49,32	42,81	6,51	81,400	81,400	0,000	6,00	5,50	0,524
30.10.2022 23	24,00	0,00	47,30	41,70	5,60	80,600	80,600	0,000	6,00	5,50	0,447
31.10.2022 23	24,00	0,00	43,96	38,74	5,22	73,390	73,390	0,000	6,00	5,50	0,382
01.11.2022 23	24,00	0,00	44,10	38,08	6,02	61,860	61,860	0,000	6,00	5,50	0,373
02.11.2022 23	24,00	0,00	45,93	38,86	7,07	55,450	55,850	-0,400	6,00	5,50	0,395
03.11.2022 23	24,00	0,00	37,49	33,01	4,48	54,610	54,610	0,000	6,00	5,50	0,245
04.11.2022 23	24,00	0,00	46,52	39,09	7,43	53,550	54,150	-0,600	6,00	5,50	0,399
05.11.2022 23	24,00	0,00	53,55	44,06	9,49	54,050	54,680	-0,630	6,00	5,50	0,515
06.11.2022 23	24,00	0,00	61,15	51,17	9,98	56,190	56,400	-0,210	6,00	5,50	0,561
07.11.2022 23	24,00	0,00	61,34	50,45	10,89	53,590	53,400	0,190	6,00	5,50	0,583
08.11.2022 23	24,00	0,00	58,56	47,28	11,28	52,180	52,180	0,000	6,00	5,50	0,587
09.11.2022 23	24,00	0,00	58,19	47,66	10,53	54,390	54,490	-0,100	6,00	5,50	0,570
10.11.2022 23	24,00	0,00	55,13	45,38	9,75	49,450	49,350	0,100	6,00	5,50	0,481
11.11.2022 23	24,00	0,00	49,68	40,94	8,74	45,750	45,750	0,000	6,00	5,50	0,399
12.11.2022 23	24,00	0,00	48,57	39,14	9,43	41,520	41,520	0,000	6,00	5,50	0,393
13.11.2022 23	24,00	0,00	47,80	38,48	9,32	41,420	41,420	0,000	6,00	5,50	0,386
14.11.2022 23	24,00	0,00	48,52	38,79	9,73	41,270	41,270	0,000	6,00	5,50	0,401
15.11.2022 23	24,00	0,00	51,21	40,02	11,19	41,360	41,360	0,000	6,00	5,50	0,461
16.11.2022 23	24,00	0,00	54,98	42,42	12,56	40,470	40,470	0,000	6,00	5,50	0,508
17.11.2022 23	24,00	0,00	52,87	40,54	12,33	36,920	36,920	0,000	6,00	5,50	0,454
18.11.2022 23	24,00	0,00	52,72	40,46	12,26	36,170	36,170	0,000	6,00	5,50	0,445
19.11.2022 23	24,00	0,00	51,80	40,20	11,60	36,090	36,090	0,000	6,00	5,50	0,419
20.11.2022 23	24,00	0,00	53,08	41,83	11,25	38,410	38,510	-0,100	6,00	5,50	0,430
21.11.2022 23	24,00	0,00	53,70	40,64	13,06	21,150	21,590	-0,440	6,00	5,50	0,275
Среднее	24,00	0,00	48,91	40,29	8,62	45,412	45,493	-0,081	6,00	5,50	0,400
Итого	648,00	0,00				1226,130	1228,320	-2,190			10,800

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru