

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.11.2022 по 22.12.2022

Потребитель: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае"

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3А

Номер прибора: 38182

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.11.2022 23	24,00	0,00	51,06	39,01	12,05	6,920	7,020	-0,100	6,00	5,50	0,084	0,085
23.11.2022 23	24,00	0,00	45,93	34,63	11,30	13,680	13,980	-0,300	6,00	5,50	0,156	0,158
24.11.2022 23	24,00	0,00	47,78	37,91	9,87	35,180	35,380	-0,200	6,00	5,50	0,344	0,349
25.11.2022 23	24,00	0,00	48,49	40,26	8,23	46,840	46,840	0,000	6,00	5,50	0,388	0,385
26.11.2022 23	24,00	0,00	48,85	41,27	7,58	53,570	53,570	0,000	6,00	5,50	0,405	0,406
27.11.2022 23	24,00	0,00	48,16	40,38	7,78	51,770	51,770	0,000	6,00	5,50	0,402	0,403
28.11.2022 23	24,00	0,00	47,98	40,24	7,74	53,490	53,490	0,000	6,00	5,50	0,414	0,414
29.11.2022 23	24,00	0,00	48,92	39,61	9,31	43,700	43,600	0,100	6,00	5,50	0,407	0,406
30.11.2022 23	24,00	0,00	49,16	35,93	13,23	26,760	27,060	-0,300	6,00	5,50	0,352	0,358
01.12.2022 23	24,00	0,00	52,98	39,96	13,02	35,140	35,460	-0,320	6,00	5,50	0,457	0,462
02.12.2022 23	24,00	0,00	55,54	42,79	12,75	40,640	40,740	-0,100	6,00	5,50	0,515	0,519
03.12.2022 23	24,00	0,00	54,02	40,65	13,37	35,670	35,780	-0,110	6,00	5,50	0,478	0,478
04.12.2022 23	24,00	0,00	54,09	39,38	14,71	32,570	33,560	-0,990	6,00	5,50	0,478	0,494
05.12.2022 23	24,00	0,00	60,12	43,28	16,84	37,230	37,230	0,000	6,00	5,50	0,625	0,627
06.12.2022 23	24,00	0,00	63,55	46,89	16,66	42,500	42,500	0,000	6,00	5,50	0,707	0,708
07.12.2022 23	24,00	0,00	63,87	47,11	16,76	41,140	41,140	0,000	6,00	5,50	0,689	0,690
08.12.2022 23	24,00	0,00	63,71	46,18	17,53	37,550	37,550	0,000	6,00	5,50	0,655	0,658
09.12.2022 23	24,00	0,00	56,10	41,85	14,25	34,450	34,370	0,080	6,00	5,50	0,489	0,490
10.12.2022 23	24,00	0,00	54,11	40,84	13,27	35,570	35,570	0,000	6,00	5,50	0,470	0,472
11.12.2022 23	24,00	0,00	54,22	40,26	13,96	32,170	32,720	-0,550	6,00	5,50	0,449	0,457
12.12.2022 23	24,00	0,00	52,35	39,14	13,21	28,150	28,470	-0,320	6,00	5,50	0,369	0,376
13.12.2022 23	24,00	0,00	53,32	40,91	12,41	37,020	37,020	0,000	6,00	5,50	0,458	0,459
14.12.2022 23	24,00	0,00	56,71	41,67	15,04	35,840	35,840	0,000	6,00	5,50	0,537	0,539
15.12.2022 23	24,00	0,00	60,59	42,98	17,61	33,020	33,130	-0,110	6,00	5,50	0,577	0,583
16.12.2022 23	24,00	0,00	59,56	42,46	17,10	31,770	32,430	-0,660	6,00	5,50	0,542	0,555
17.12.2022 23	24,00	0,00	59,61	42,34	17,27	31,020	31,570	-0,550	6,00	5,50	0,538	0,545
18.12.2022 23	24,00	0,00	59,06	41,92	17,14	29,970	30,630	-0,660	6,00	5,50	0,513	0,525
19.12.2022 23	24,00	0,00	60,80	41,53	19,27	28,080	28,520	-0,440	6,00	5,50	0,541	0,550
20.12.2022 23	24,00	0,00	62,23	42,32	19,91	30,310	31,200	-0,890	6,00	5,50	0,602	0,621
21.12.2022 23	24,00	0,00	61,70	40,86	20,84	27,420	27,970	-0,550	6,00	5,50	0,571	0,583
22.12.2022 23	24,00	0,00	62,41	40,47	21,94	26,070	26,510	-0,440	6,00	5,50	0,570	0,582
Среднее	24,00	0,00	55,39	41,13	14,26	34,684	34,923	-0,239	6,00	5,50	0,477	0,482
Итого	744,00	0,00				1075,210	1082,620	-7,410			14,782	14,937

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru