

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ТСЖ "Солнечное"

Адрес: г. Туапсе, ул. Солнечная, д. 22

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1204116

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
19.02.2023 23	24,00	50,41	43,99	6,42	76,834	64,373	12,461	0,400	0,350	12,461	1,071
20.02.2023 23	24,00	51,52	45,16	6,36	76,410	65,780	10,630	0,400	0,350	10,630	1,005
21.02.2023 23	24,00	50,10	44,69	5,41	79,115	66,901	12,214	0,400	0,350	12,214	1,043
22.02.2023 23	24,00	49,69	43,20	6,49	64,290	54,591	9,699	0,400	0,350	9,699	0,887
23.02.2023 23	21,13	50,33	43,90	6,43	61,450	52,577	8,873	0,400	0,350	8,873	0,836
24.02.2023 23	24,00	59,59	50,89	8,70	92,831	79,786	13,045	0,400	0,350	13,045	1,296
25.02.2023 23	24,00	52,14	46,25	5,89	77,578	67,326	10,252	0,400	0,350	10,252	1,007
26.02.2023 23	24,00	51,21	44,93	6,28	77,673	65,486	12,188	0,400	0,350	12,188	1,044
27.02.2023 23	24,00	51,06	45,52	5,54	74,752	63,570	11,181	0,400	0,350	11,181	0,987
28.02.2023 23	24,00	49,85	44,87	4,98	71,628	61,586	10,042	0,400	0,350	10,042	0,885
01.03.2023 23	24,00	49,16	44,30	4,86	75,220	64,240	10,980	0,400	0,350	10,980	0,915
02.03.2023 23	24,00	50,21	45,01	5,20	74,650	64,470	10,180	0,400	0,350	10,180	0,942
03.03.2023 23	24,00	49,23	44,15	5,08	72,985	62,641	10,343	0,400	0,350	10,343	0,904
04.03.2023 23	24,00	50,54	44,80	5,74	71,029	60,962	10,067	0,400	0,350	10,067	0,939
05.03.2023 23	24,00	49,55	44,03	5,52	72,207	60,138	12,069	0,400	0,350	12,069	0,971
06.03.2023 23	24,00	49,99	44,60	5,39	75,904	63,974	11,930	0,400	0,350	11,930	0,991
07.03.2023 23	24,00	47,81	42,81	5,00	77,379	64,928	12,451	0,400	0,350	12,451	0,954
08.03.2023 23	24,00	51,22	45,20	6,02	12,365	64,686	-52,322	0,400	0,350	-52,322	-1,916
09.03.2023 23	24,00	50,55	45,31	5,24	76,280	65,659	10,621	0,400	0,350	10,621	0,943
10.03.2023 23	24,00	51,14	45,53	5,61	76,555	66,636	9,918	0,400	0,350	9,918	0,936
11.03.2023 23	24,00	51,17	45,70	5,47	76,074	64,942	11,131	0,400	0,350	11,131	0,991
12.03.2023 23	24,00	51,55	45,41	6,14	70,306	59,380	10,926	0,400	0,350	10,926	0,985
13.03.2023 23	24,00	46,80	42,03	4,77	73,204	61,458	11,746	0,400	0,350	11,746	0,870
14.03.2023 23	24,00	49,19	43,37	5,82	67,905	57,819	10,086	0,400	0,350	10,086	0,869
15.03.2023 23	24,00	48,10	43,03	5,07	73,696	62,475	11,221	0,400	0,350	11,221	0,910
16.03.2023 23	24,00	51,05	45,24	5,81	72,037	60,571	11,466	0,400	0,350	11,466	0,962
17.03.2023 23	24,00	50,78	45,51	5,27	74,675	64,516	10,159	0,400	0,350	10,159	0,922
18.03.2023 23	24,00	52,62	46,86	5,76	75,617	65,716	9,901	0,400	0,350	9,901	0,979
19.03.2023 23	24,00	51,66	45,88	5,78	77,868	65,075	12,793	0,400	0,350	12,793	1,054
20.03.2023 23	24,00	52,61	47,30	5,31	76,443	64,558	11,885	0,400	0,350	11,885	1,033
21.03.2023 23	24,00	50,72	45,59	5,13	76,867	66,342	10,524	0,400	0,350	10,524	0,954
Среднее	23,91	50,70	45,00	5,69	71,585	62,951	8,989	0,400	0,350	8,989	0,876
Итого	741,13				2251,825	1973,165	278,661			278,661	27,169

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
19.02.2023	4885,991	481,704
21.03.2023	5153,633	508,873

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 08.03.2023 00 по 08.03.2023 23

Потребитель: ТСЖ "Солнечное"

Адрес: г. Туапсе, ул. Солнечная, д. 22

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1204116

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
08.03.2023 0	1,00	54,46	46,96	7,50	3,172	2,353	0,818	0,400	0,350	0,818	0,053
08.03.2023 1	1,00	39,14	41,77	-2,63	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
08.03.2023 2	1,00	30,22	37,71	-7,49	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
08.03.2023 3	1,00	27,35	33,72	-6,37	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
08.03.2023 4	1,00	25,30	21,43	3,87	0,000	0,000	0,000	0,400	0,350	0,000	0,000
08.03.2023 5	1,00	23,94	16,79	7,15	0,000	0,556	-0,556	0,400	0,350	-0,556	-0,006
08.03.2023 6	1,00	42,59	34,50	8,09	0,000	3,830	-3,830	0,400	0,350	-3,830	-0,093
08.03.2023 7	1,00	54,16	46,06	8,10	0,000	3,661	-3,661	0,400	0,350	-3,661	-0,131
08.03.2023 8	1,00	57,31	49,30	8,01	0,000	3,582	-3,582	0,400	0,350	-3,582	-0,139
08.03.2023 9	1,00	58,63	50,40	8,23	0,000	3,443	-3,443	0,400	0,350	-3,443	-0,137
08.03.2023 10	1,00	59,59	51,08	8,51	0,000	3,276	-3,276	0,400	0,350	-3,276	-0,133
08.03.2023 11	1,00	60,02	51,46	8,56	0,000	3,279	-3,279	0,400	0,350	-3,279	-0,134
08.03.2023 12	1,00	59,77	51,33	8,44	0,000	3,210	-3,210	0,400	0,350	-3,210	-0,131
08.03.2023 13	1,00	58,52	50,86	7,66	0,000	3,492	-3,492	0,400	0,350	-3,492	-0,141
08.03.2023 14	1,00	59,43	51,34	8,09	0,000	3,560	-3,560	0,400	0,350	-3,560	-0,145
08.03.2023 15	1,00	59,31	51,56	7,75	0,000	3,590	-3,590	0,400	0,350	-3,590	-0,147
08.03.2023 16	1,00	58,92	51,11	7,81	0,000	3,537	-3,537	0,400	0,350	-3,537	-0,143
08.03.2023 17	1,00	58,61	50,81	7,80	0,000	3,382	-3,382	0,400	0,350	-3,382	-0,136
08.03.2023 18	1,00	56,79	49,48	7,31	0,000	3,527	-3,527	0,400	0,350	-3,527	-0,138
08.03.2023 19	1,00	56,85	49,58	7,27	0,000	3,447	-3,447	0,400	0,350	-3,447	-0,135
08.03.2023 20	1,00	57,46	49,75	7,71	0,000	3,434	-3,434	0,400	0,350	-3,434	-0,135
08.03.2023 21	1,00	57,22	49,67	7,55	1,029	3,293	-2,263	0,400	0,350	-2,263	-0,081
08.03.2023 22	1,00	57,07	49,37	7,70	4,151	3,195	0,957	0,400	0,350	0,957	0,068
08.03.2023 23	1,00	56,69	48,95	7,74	4,013	3,039	0,974	0,400	0,350	0,974	0,067
Среднее	1,00	51,22	45,21	6,01	0,508	2,664	-2,180	0,400	0,350	-2,180	-0,080
Итого	24,00				12,365	64,686	-52,322			-52,322	-1,916

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
08.03.2023	5067,953	498,381
08.03.2023	5016,187	496,464

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru