

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель: ГКОУ Школа №9 г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 70

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 900098

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.05.2023 23	24,00	54,72	49,55	5,17	15,512	14,986	0,526	2,784	6,608	0,526	0,097
23.05.2023 23	24,00	54,85	49,74	5,11	15,260	15,021	0,239	2,264	6,638	0,239	0,083
24.05.2023 23	24,00	52,51	47,75	4,76	15,441	15,049	0,392	2,254	6,475	0,392	0,085
25.05.2023 23	24,00	56,59	51,22	5,37	15,568	15,045	0,523	1,907	6,434	0,523	0,099
26.05.2023 23	24,00	52,61	47,53	5,08	15,285	15,028	0,257	2,498	6,536	0,257	0,084
27.05.2023 23	24,00	57,22	51,80	5,42	14,933	15,138	-0,206	1,968	6,608	-0,206	0,068
28.05.2023 23	24,00	53,03	48,20	4,83	14,923	15,167	-0,245	2,233	6,424	-0,245	0,059
29.05.2023 23	24,00	56,78	51,30	5,48	14,791	14,777	0,014	2,039	6,414	0,014	0,077
30.05.2023 23	24,00	54,73	49,43	5,30	15,148	14,993	0,156	2,315	6,649	0,156	0,081
31.05.2023 23	24,00	52,61	47,81	4,80	14,789	14,576	0,213	1,948	6,118	0,213	0,076
01.06.2023 23	24,00	50,88	45,99	4,89	15,109	14,908	0,202	2,223	6,343	0,202	0,078
02.06.2023 23	24,00	55,25	49,77	5,48	14,975	14,996	-0,021	2,039	6,547	-0,021	0,077
03.06.2023 23	24,00	57,29	52,07	5,22	14,833	15,035	-0,202	1,815	6,720	-0,202	0,064
04.06.2023 23	24,00	56,87	51,83	5,04	14,954	15,174	-0,220	1,519	6,740	-0,220	0,062
05.06.2023 23	24,00	55,47	50,55	4,92	14,951	15,007	-0,056	1,744	6,475	-0,056	0,067
06.06.2023 23	24,00	57,73	52,10	5,63	14,801	14,842	-0,042	1,917	6,526	-0,042	0,077
07.06.2023 23	24,00	55,37	50,36	5,01	14,823	14,863	-0,040	1,948	6,638	-0,040	0,068
08.06.2023 23	24,00	49,98	41,83	8,15	7,473	7,492	-0,019	1,754	4,364	-0,019	0,037
09.06.2023 23	24,00	35,59	28,20	7,39	0,000	0,000	0,000	1,193	4,120	0,000	0,000
10.06.2023 23	24,00	26,45	26,22	0,23	0,000	0,000	0,000	1,173	6,730	0,000	0,000
11.06.2023 23	24,00	26,06	25,85	0,21	0,000	0,000	0,000	1,275	6,863	0,000	0,000
12.06.2023 23	24,00	25,55	25,36	0,19	0,000	0,000	0,000	1,213	6,730	0,000	0,000
13.06.2023 23	24,00	25,65	25,17	0,48	0,000	0,000	0,000	1,479	6,475	0,000	0,000
14.06.2023 23	24,00	25,55	25,28	0,27	0,000	0,000	0,000	1,346	6,598	0,000	0,000
15.06.2023 23	24,00	26,29	25,95	0,34	0,000	0,000	0,000	1,275	6,608	0,000	0,000
16.06.2023 23	24,00	25,86	25,66	0,20	0,000	0,000	0,000	1,458	6,608	0,000	0,000
17.06.2023 23	24,00	25,71	25,37	0,34	0,000	0,000	0,000	1,519	6,363	0,000	0,000
18.06.2023 23	24,00	26,48	25,99	0,49	0,000	0,000	0,000	1,448	6,526	0,000	0,000
19.06.2023 23	24,00	26,47	26,00	0,47	0,000	0,000	0,000	1,621	6,353	0,000	0,000
20.06.2023 23	24,00	25,18	24,98	0,20	0,000	0,000	0,000	1,438	5,537	0,000	0,000
Среднее	24,00	43,51	39,96	3,55	8,660	8,634	0,049	1,787	6,359	0,049	0,045
Итого	720,00				263,569	262,098	1,471			1,471	1,340

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.05.2023	140,221	64,587
20.06.2023	140,987	65,928

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru