

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 01.11.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Таманская, д. 3

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 00269100

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
01.11.2022 23	24,00	0,00	19,47	17,95	1,52	0,000	0,000	0,000	2,74	2,82	0,000
02.11.2022 23	24,00	0,00	19,17	17,84	1,33	0,000	0,000	0,000	2,20	2,29	0,000
03.11.2022 23	24,00	0,00	57,89	39,86	18,03	46,530	46,490	0,040	3,62	3,54	0,838
04.11.2022 23	24,00	0,00	57,77	41,15	16,62	148,940	148,940	0,000	6,32	5,92	2,475
05.11.2022 23	24,00	0,00	56,55	41,00	15,55	154,190	154,190	0,000	6,91	6,50	2,394
06.11.2022 23	24,00	0,00	57,09	41,18	15,91	155,560	155,560	0,000	6,95	6,53	2,470
07.11.2022 23	24,00	0,00	60,91	43,12	17,79	156,320	156,320	0,000	7,06	6,64	2,774
08.11.2022 23	24,00	0,00	61,13	43,42	17,71	155,780	155,780	0,000	7,03	6,61	2,755
09.11.2022 23	24,00	0,00	61,22	43,57	17,65	153,490	153,490	0,000	6,87	6,45	2,703
10.11.2022 23	24,00	0,00	60,19	42,52	17,67	144,590	144,590	0,000	6,84	6,49	2,551
11.11.2022 23	24,00	0,00	59,13	41,10	18,03	133,430	133,430	0,000	7,08	6,80	2,403
12.11.2022 23	24,00	0,00	56,72	38,64	18,08	96,340	96,300	0,040	6,47	6,30	1,753
13.11.2022 23	24,00	0,00	57,10	40,48	16,62	139,080	139,080	0,000	6,87	6,55	2,310
14.11.2022 23	24,00	0,00	57,33	40,87	16,46	140,390	140,390	0,000	6,78	6,45	2,305
15.11.2022 23	24,00	0,00	57,79	40,94	16,85	141,290	141,290	0,000	6,72	6,39	2,377
16.11.2022 23	24,00	0,00	57,35	40,92	16,43	133,010	133,010	0,000	6,82	6,42	2,182
17.11.2022 23	24,00	0,00	57,10	39,25	17,85	119,300	119,300	0,000	6,90	6,23	2,125
18.11.2022 23	24,00	0,00	56,80	38,54	18,26	112,210	112,210	0,000	6,90	6,13	2,045
19.11.2022 23	24,00	0,00	52,80	35,42	17,38	78,640	78,640	0,000	6,84	5,97	1,371
20.11.2022 23	24,00	0,00	55,28	33,20	22,08	65,620	65,620	0,000	7,26	5,80	1,446
21.11.2022 23	24,00	0,00	53,89	32,27	21,62	44,600	44,540	0,060	6,36	5,39	0,962
Среднее	24,00	0,00	53,94	37,77	16,16	110,443	110,437	0,007	6,26	5,82	1,916
Итого	504,00	0,00				2319,310	2319,170	0,140			40,239

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru