

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2023 по 17.04.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024

Адрес: г. Туапсе, ул. Тельмана, д. 2

Номер прибора: 901212

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2023 23	23,90	71,68	52,93	18,75	31,158	31,455	-0,297	6,118	5,608	0,583	0,587
24.03.2023 23	24,00	73,07	54,03	19,04	30,996	31,314	-0,318	6,118	5,608	0,590	0,595
25.03.2023 23	24,00	70,03	51,59	18,44	29,288	29,554	-0,267	6,118	5,608	0,536	0,540
26.03.2023 23	24,00	74,98	52,99	21,99	25,571	25,833	-0,262	6,118	5,608	0,562	0,567
27.03.2023 23	24,00	71,62	51,56	20,06	25,921	26,184	-0,263	6,118	5,608	0,519	0,524
28.03.2023 23	23,97	71,60	52,03	19,57	24,394	24,634	-0,241	6,118	5,608	0,505	0,510
29.03.2023 23	24,00	73,90	53,75	20,15	27,219	27,458	-0,239	6,118	5,608	0,548	0,552
30.03.2023 23	24,00	77,27	55,39	21,88	26,757	27,008	-0,251	6,118	5,608	0,585	0,590
31.03.2023 23	24,00	75,48	53,51	21,97	23,994	24,232	-0,238	6,118	5,608	0,527	0,532
01.04.2023 23	24,00	76,09	53,66	22,43	22,950	23,171	-0,221	6,118	5,608	0,515	0,519
02.04.2023 23	24,00	74,63	53,65	20,98	24,031	24,242	-0,210	6,118	5,608	0,503	0,508
03.04.2023 23	24,00	71,53	52,31	19,22	24,919	25,135	-0,216	6,118	5,608	0,479	0,483
04.04.2023 23	24,00	53,86	48,40	5,46	14,087	14,205	-0,119	6,118	5,608	0,255	0,257
05.04.2023 23	24,00	67,31	50,78	16,53	29,164	29,397	-0,234	6,118	5,608	0,505	0,509
06.04.2023 23	24,00	70,47	52,34	18,13	29,342	29,587	-0,244	6,118	5,608	0,531	0,535
07.04.2023 23	24,00	72,59	54,37	18,22	30,538	30,766	-0,229	6,118	5,608	0,565	0,569
08.04.2023 23	24,00	70,00	53,15	16,85	31,908	32,150	-0,242	6,118	5,608	0,537	0,541
09.04.2023 23	24,00	70,74	50,87	19,87	24,034	24,225	-0,191	6,118	5,608	0,450	0,453
10.04.2023 23	24,00	68,75	44,90	23,85	8,503	8,605	-0,102	6,118	5,608	0,203	0,205
11.04.2023 23	24,00	65,92	43,28	22,64	8,392	8,485	-0,093	6,118	5,608	0,191	0,193
12.04.2023 23	24,00	65,92	42,43	23,49	8,517	8,614	-0,097	6,118	5,608	0,200	0,202
13.04.2023 23	24,00	68,10	43,18	24,92	8,506	8,611	-0,105	6,118	5,608	0,212	0,214
14.04.2023 23	24,00	67,63	41,84	25,79	7,859	7,957	-0,098	6,118	5,608	0,200	0,203
15.04.2023 23	24,00	57,77	37,32	20,45	6,474	6,553	-0,079	6,118	5,608	0,183	0,186
16.04.2023 23	24,00	57,79	51,54	6,25	6,732	6,764	-0,031	6,118	5,608	0,092	0,093
17.04.2023 23	24,00	46,94	44,45	2,49	1,491	1,490	0,001	6,118	5,608	0,002	0,002
Среднее	23,99	68,68	49,86	18,82	20,490	20,678	-0,188	6,118	5,608	0,407	0,410
Итого	623,87				532,745	537,632	-4,887			10,578	10,668

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru