

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 28.10.2022 по 21.11.2022

Потребитель: АО "НЭСК"

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Тельмана, д. 2А

Номер прибора: 904296

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
28.10.2022 23	24,00	16,15	0,000	16,28	0,000	-0,13	0,000	0,000
29.10.2022 23	24,00	15,34	0,000	15,62	0,000	-0,28	0,000	0,000
30.10.2022 23	24,00	14,88	0,000	15,22	0,000	-0,34	0,000	0,000
31.10.2022 23	24,00	16,01	0,000	16,06	0,000	-0,05	0,000	0,000
01.11.2022 23	24,00	14,97	0,000	15,22	0,000	-0,25	0,000	0,000
02.11.2022 23	24,00	14,76	0,000	15,05	0,000	-0,29	0,000	0,000
03.11.2022 23	24,00	15,88	0,000	15,90	0,010	-0,02	-0,010	0,000
04.11.2022 23	24,00	37,74	0,000	57,19	8,664	-19,45	-8,664	0,006
05.11.2022 23	24,00	17,25	0,000	19,28	0,000	-2,03	0,000	0,000
06.11.2022 23	24,00	14,63	0,000	15,35	0,000	-0,72	0,000	0,000
07.11.2022 23	24,00	13,92	0,000	16,60	0,060	-2,68	-0,060	0,000
08.11.2022 23	24,00	14,00	0,000	14,43	0,000	-0,43	0,000	0,000
09.11.2022 23	24,00	23,65	0,000	30,62	1,623	-6,97	-1,623	0,022
10.11.2022 23	24,00	45,13	0,000	37,85	15,503	7,28	-15,503	0,099
11.11.2022 23	24,00	49,65	0,000	44,19	19,411	5,46	-19,411	0,134
12.11.2022 23	24,00	70,61	0,000	60,38	23,065	10,23	-23,065	0,237
13.11.2022 23	24,00	64,63	0,000	56,18	23,287	8,45	-23,287	0,196
14.11.2022 23	24,00	69,80	0,000	60,97	24,384	8,83	-24,384	0,217
15.11.2022 23	24,00	67,25	0,000	59,23	24,386	8,02	-24,386	0,198
16.11.2022 23	24,00	68,67	0,000	60,19	25,045	8,48	-25,045	0,214
17.11.2022 23	24,00	69,49	0,000	61,61	27,541	7,88	-27,541	0,219
18.11.2022 23	24,00	67,74	0,000	59,93	23,729	7,81	-23,729	0,201
19.11.2022 23	24,00	49,23	0,000	56,31	14,018	-7,08	-14,018	0,100
20.11.2022 23	24,00	66,70	0,000	60,10	28,989	6,60	-28,989	0,193
21.11.2022 23	24,00	53,85	0,000	56,58	20,988	-2,73	-20,988	0,108
Среднее	24,00	38,88	0,000	37,45	11,228	1,42	-11,228	0,086
Итого	600,00		0,000		280,703		-280,703	2,143

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
28.10.2022	3,999	3,990	0,127
21.11.2022	3,999	284,693	2,270

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru