

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.02.2023 по 22.03.2023

Потребитель: АО "НЭСК"

Адрес: г. Туапсе, ул. Тельмана, д. 2А

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Номер прибора: 904296

Дата	Теплосистема 1 - отопление					Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M2, т	
20.02.2023 23	24,00	67,95	53,76	14,19	21,390	0,301
21.02.2023 23	24,00	74,26	57,81	16,45	21,058	0,344
22.02.2023 23	24,00	75,21	59,54	15,67	22,466	0,352
23.02.2023 23	24,00	79,62	63,45	16,17	23,263	0,376
24.02.2023 23	24,00	80,76	63,93	16,83	23,758	0,401
25.02.2023 23	24,00	76,88	61,71	15,17	23,728	0,360
26.02.2023 23	24,00	73,53	59,99	13,54	23,945	0,325
27.02.2023 23	24,00	61,91	56,68	5,23	18,519	0,228
28.02.2023 23	24,00	71,11	57,93	13,18	21,067	0,278
01.03.2023 23	24,00	71,31	57,97	13,34	20,889	0,278
02.03.2023 23	24,00	70,17	56,79	13,38	20,447	0,276
03.03.2023 23	24,00	77,19	61,43	15,76	20,577	0,325
04.03.2023 23	24,00	73,76	59,56	14,20	20,370	0,290
05.03.2023 23	24,00	74,11	59,63	14,48	20,872	0,302
06.03.2023 23	24,00	73,72	59,07	14,65	20,917	0,307
07.03.2023 23	24,00	75,95	60,23	15,72	21,091	0,332
08.03.2023 23	24,00	73,26	59,88	13,38	22,108	0,296
09.03.2023 23	24,00	71,97	59,43	12,54	23,018	0,289
10.03.2023 23	24,00	60,72	57,88	2,84	17,374	0,215
11.03.2023 23	24,00	72,60	60,04	12,56	22,873	0,288
12.03.2023 23	24,00	70,40	58,58	11,82	22,270	0,263
13.03.2023 23	24,00	52,24	50,78	1,46	14,911	0,169
14.03.2023 23	24,00	67,22	58,06	9,16	21,849	0,283
15.03.2023 23	24,00	71,16	59,35	11,81	24,200	0,285
16.03.2023 23	24,00	71,64	60,45	11,19	25,366	0,284
17.03.2023 23	24,00	71,99	60,17	11,82	24,159	0,285
18.03.2023 23	24,00	72,94	61,11	11,83	24,089	0,285
19.03.2023 23	24,00	72,69	60,91	11,78	23,649	0,279
20.03.2023 23	24,00	71,19	58,96	12,23	23,270	0,285
21.03.2023 23	24,00	64,98	55,21	9,77	21,141	0,248
22.03.2023 23	24,00	73,76	61,08	12,68	24,286	0,307
Среднее	24,00	71,49	59,08	12,41	21,901	0,295
Итого	744,00				678,920	9,138

Показания счетчиков:

Дата и время	M2, т	Q, Гкал
20.02.2023	2109,387	28,474
22.03.2023	2788,307	37,612

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru