

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2023 по 16.04.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 8

Номер прибора: 1215020

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
23.03.2023 23	24,00	57,56	45,82	11,74	27,984	27,984	0,000	0,328	0,328
24.03.2023 23	24,00	56,36	44,81	11,55	99,565	99,564	0,001	1,149	1,149
25.03.2023 23	24,00	56,57	45,07	11,50	99,696	99,696	0,000	1,145	1,145
26.03.2023 23	24,00	55,78	44,64	11,14	100,078	100,079	-0,001	1,114	1,114
27.03.2023 23	24,00	55,55	44,40	11,15	99,726	99,726	0,000	1,111	1,111
28.03.2023 23	24,00	56,06	44,72	11,34	99,803	99,803	0,000	1,131	1,131
29.03.2023 23	24,00	55,25	44,05	11,20	99,328	99,328	0,000	1,112	1,112
30.03.2023 23	24,00	60,15	46,74	13,41	98,925	98,925	0,000	1,326	1,326
31.03.2023 23	24,00	59,20	46,04	13,16	98,971	98,971	0,000	1,301	1,301
01.04.2023 23	24,00	59,85	46,25	13,60	98,980	98,980	0,000	1,344	1,344
02.04.2023 23	24,00	59,53	46,42	13,11	99,620	99,620	0,000	1,305	1,305
03.04.2023 23	24,00	56,72	44,93	11,79	99,622	99,622	0,000	1,174	1,174
04.04.2023 23	24,00	55,03	43,03	12,00	64,503	64,514	-0,011	0,773	0,774
05.04.2023 23	24,00	56,18	44,64	11,54	100,108	100,109	-0,001	1,155	1,155
06.04.2023 23	24,00	54,69	43,64	11,05	99,136	99,135	0,001	1,094	1,094
07.04.2023 23	24,00	56,65	44,79	11,86	99,624	99,624	0,000	1,180	1,180
08.04.2023 23	24,00	56,49	44,70	11,79	99,330	99,331	-0,001	1,170	1,170
09.04.2023 23	24,00	56,80	44,92	11,88	96,111	96,110	0,001	1,141	1,141
10.04.2023 23	24,00	53,82	42,96	10,86	71,035	71,042	-0,007	0,771	0,771
11.04.2023 23	24,00	45,45	38,28	7,17	100,153	100,153	0,000	0,717	0,717
12.04.2023 23	24,00	51,28	41,79	9,49	100,051	100,052	-0,001	0,948	0,948
13.04.2023 23	24,00	54,17	43,50	10,67	99,669	99,669	0,000	1,062	1,062
14.04.2023 23	24,00	54,00	43,85	10,15	75,889	75,889	0,000	0,770	0,770
15.04.2023 23	24,00	18,10	17,53	0,57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.04.2023 23	24,00	19,06	18,32	0,74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Среднее	24,00	52,81	42,23	10,58	85,116	85,117	-0,001	0,973	0,973
Итого	600,00				2127,907	2127,926	-0,019	24,321	24,322

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
23.03.2023	39571,617	41067,990	603,992	604,274
16.04.2023	41699,524	43195,916	628,314	628,596

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2023 00 по 23.03.2023 23

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 8

Номер прибора: 1215020

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
23.03.2023 0	1,00	56,33	44,82	11,51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.03.2023 1	1,00	56,24	44,73	11,51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.03.2023 2	1,00	56,30	44,73	11,57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.03.2023 3	1,00	55,68	44,68	11,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.03.2023 4	1,00	54,86	44,07	10,79	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.03.2023 5	1,00	54,38	43,76	10,62	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.03.2023 6	1,00	53,95	43,46	10,49	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.03.2023 7	1,00	55,04	43,67	11,37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.03.2023 8	1,00	55,39	44,02	11,37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.03.2023 9	1,00	55,78	44,25	11,53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.03.2023 10	1,00	55,97	44,39	11,58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.03.2023 11	1,00	56,65	44,81	11,84	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.03.2023 12	1,00	57,27	45,30	11,97	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.03.2023 13	1,00	57,50	45,50	12,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.03.2023 14	1,00	57,62	45,64	11,98	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.03.2023 15	1,00	57,49	45,64	11,85	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.03.2023 16	1,00	57,79	45,79	12,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.03.2023 17	1,00	58,13	46,17	11,96	3,027	3,026	0,001	0,036	0,036
23.03.2023 18	1,00	58,09	46,21	11,88	4,198	4,198	0,000	0,050	0,050
23.03.2023 19	1,00	57,96	46,11	11,85	4,184	4,185	-0,001	0,049	0,049
23.03.2023 20	1,00	57,47	45,90	11,57	4,149	4,148	0,001	0,048	0,048
23.03.2023 21	1,00	57,21	45,58	11,63	4,141	4,142	-0,001	0,048	0,048
23.03.2023 22	1,00	57,06	45,45	11,61	4,141	4,141	0,000	0,048	0,048
23.03.2023 23	1,00	57,11	45,42	11,69	4,144	4,144	0,000	0,048	0,048
Среднее	1,00	56,55	45,00	11,55	1,166	1,166	0,000	0,014	0,014
Итого	24,00				27,984	27,984	0,000	0,328	0,328

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
23.03.2023	39571,617	41067,990	603,992	604,274
23.03.2023	39599,601	41095,974	604,320	604,603

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru