

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 01.11.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 22

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1600929

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
01.11.2022 23	24,00	13,81	13,81	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
02.11.2022 23	24,00	13,90	13,50	0,40	0,040	0,010	0,030	6,118	5,608	0,000
03.11.2022 23	24,00	14,78	14,83	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
04.11.2022 23	24,00	14,78	14,99	-0,21	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
05.11.2022 23	24,00	14,34	15,01	-0,67	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
06.11.2022 23	24,00	14,04	14,81	-0,77	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
07.11.2022 23	24,00	13,32	14,29	-0,97	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
08.11.2022 23	24,00	13,48	14,30	-0,82	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
09.11.2022 23	24,00	23,45	21,97	1,48	7,344	6,075	1,268	6,118	5,608	0,061
10.11.2022 23	24,00	30,07	25,80	4,27	20,472	18,888	1,584	6,118	5,608	0,482
11.11.2022 23	24,00	58,22	37,00	21,22	66,658	61,936	4,722	6,118	5,608	1,413
12.11.2022 23	24,00	50,82	36,01	14,81	49,072	46,139	2,933	6,118	5,608	1,016
13.11.2022 23	24,00	56,31	37,90	18,41	71,825	67,656	4,169	6,118	5,608	1,321
14.11.2022 23	24,00	56,58	38,48	18,10	71,983	67,900	4,083	6,118	5,608	1,301
15.11.2022 23	24,00	47,15	36,42	10,73	48,632	48,312	0,319	6,118	5,608	0,907
16.11.2022 23	24,00	56,67	38,39	18,28	72,699	67,614	5,085	6,118	5,608	1,327
17.11.2022 23	24,00	56,45	38,82	17,63	72,924	67,970	4,953	6,118	5,608	1,284
18.11.2022 23	24,00	55,70	38,66	17,04	72,852	67,994	4,858	6,118	5,608	1,240
19.11.2022 23	24,00	51,62	37,82	13,80	63,427	59,228	4,199	6,118	5,608	1,004
20.11.2022 23	24,00	55,39	39,56	15,83	76,195	70,721	5,475	6,118	5,608	1,204
21.11.2022 23	24,00	46,01	34,24	11,77	50,323	46,790	3,534	6,118	5,608	0,809
Среднее	24,00	36,04	27,46	8,58	35,450	33,202	2,248	6,118	5,608	0,637
Итого	504,00				744,444	697,232	47,213			13,369

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
01.11.2022	10194,967	9281,337	202,701
21.11.2022	10939,411	9978,568	216,070

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru