

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 22

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1600929

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2023 23	24,00	56,30	38,45	17,85	63,707	66,004	-2,296	6,118	5,608	1,136	1,178
24.03.2023 23	24,00	55,95	38,31	17,64	63,551	65,958	-2,407	6,118	5,608	1,119	1,163
25.03.2023 23	24,00	56,27	38,42	17,85	63,669	65,985	-2,316	6,118	5,608	1,135	1,178
26.03.2023 23	24,00	55,40	38,15	17,25	63,883	66,378	-2,495	6,118	5,608	1,100	1,145
27.03.2023 23	24,00	55,12	37,81	17,31	63,538	66,000	-2,462	6,118	5,608	1,098	1,142
28.03.2023 23	24,00	55,47	37,97	17,50	63,684	66,135	-2,451	6,118	5,608	1,113	1,157
29.03.2023 23	24,00	55,30	37,55	17,75	63,265	65,569	-2,304	6,118	5,608	1,121	1,164
30.03.2023 23	24,00	59,55	38,79	20,76	63,178	65,469	-2,291	6,118	5,608	1,310	1,359
31.03.2023 23	24,00	58,75	38,35	20,40	63,195	65,490	-2,295	6,118	5,608	1,287	1,335
01.04.2023 23	24,00	59,39	38,66	20,73	63,262	65,661	-2,399	6,118	5,608	1,310	1,361
02.04.2023 23	24,00	59,16	38,93	20,23	63,664	66,101	-2,437	6,118	5,608	1,286	1,337
03.04.2023 23	24,00	56,30	38,07	18,23	63,451	65,864	-2,413	6,118	5,608	1,154	1,200
04.04.2023 23	24,00	47,63	37,70	9,93	41,529	43,200	-1,670	6,118	5,608	0,743	0,773
05.04.2023 23	24,00	55,83	38,46	17,37	63,525	66,162	-2,637	6,118	5,608	1,102	1,149
06.04.2023 23	24,00	54,54	37,57	16,97	62,943	65,558	-2,616	6,118	5,608	1,067	1,113
07.04.2023 23	24,00	56,36	38,37	17,99	63,330	65,976	-2,646	6,118	5,608	1,138	1,187
08.04.2023 23	24,00	56,17	38,30	17,87	63,159	65,769	-2,610	6,118	5,608	1,127	1,175
09.04.2023 23	24,00	56,46	38,53	17,93	63,288	65,882	-2,594	6,118	5,608	1,133	1,181
10.04.2023 23	24,00	47,63	37,56	10,07	46,038	47,970	-1,932	6,118	5,608	0,714	0,745
11.04.2023 23	24,00	45,48	34,20	11,28	63,422	66,074	-2,652	6,118	5,608	0,715	0,745
12.04.2023 23	24,00	51,61	36,64	14,97	63,435	65,968	-2,533	6,118	5,608	0,949	0,988
13.04.2023 23	24,00	53,79	37,46	16,33	63,342	66,008	-2,666	6,118	5,608	1,033	1,078
14.04.2023 23	24,00	45,32	36,97	8,35	44,012	45,959	-1,947	6,118	5,608	0,638	0,668
15.04.2023 23	24,00	21,24	21,70	-0,46	13,991	15,054	-1,063	6,118	5,608	-0,015	-0,017
16.04.2023 23	24,00	18,04	17,76	0,28	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
17.04.2023 23	24,00	17,49	17,32	0,17	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
18.04.2023 23	24,00	17,43	17,33	0,10	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
19.04.2023 23	24,00	17,90	17,79	0,11	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
20.04.2023 23	24,00	16,80	16,56	0,24	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
Среднее	24,00	46,99	33,78	13,21	48,761	50,696	-1,936	6,118	5,608	0,845	0,880
Итого	696,00				1414,062	1470,193	-56,131			24,512	25,506

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
23.03.2023	18490,945	17513,415	369,750
20.04.2023	19905,007	18983,609	394,262

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru