

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 1

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416724

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Втс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Втс, м³	Wгв, Гкал
22.03.2023 23	24,00	53,10	41,89	11,21	17,900	15,770	2,130	5,802	5,731	2,130	0,263
23.03.2023 23	24,00	53,79	42,38	11,41	17,700	15,780	1,920	5,843	5,823	1,920	0,258
24.03.2023 23	24,00	53,56	42,25	11,31	17,800	15,870	1,930	5,853	5,772	1,930	0,257
25.03.2023 23	24,00	53,81	42,35	11,46	18,100	15,530	2,570	5,843	5,690	2,570	0,284
26.03.2023 23	24,00	52,76	41,78	10,98	17,600	15,550	2,050	5,802	5,629	2,050	0,252
27.03.2023 23	24,00	52,59	41,57	11,02	17,700	15,720	1,980	5,833	5,782	1,980	0,252
28.03.2023 23	24,00	52,19	40,71	11,48	16,150	14,410	1,740	5,731	5,639	1,740	0,235
29.03.2023 23	24,00	50,87	40,46	10,41	17,900	15,550	2,350	5,863	5,751	2,350	0,252
30.03.2023 23	24,00	54,08	42,02	12,06	17,900	15,530	2,370	5,894	5,792	2,370	0,285
31.03.2023 23	24,00	53,14	41,39	11,75	17,800	15,710	2,090	5,812	5,710	2,090	0,269
01.04.2023 23	24,00	54,13	42,04	12,09	18,300	15,590	2,710	5,894	5,721	2,710	0,301
02.04.2023 23	24,00	53,56	41,61	11,95	18,200	15,220	2,980	5,772	5,588	2,980	0,305
03.04.2023 23	24,00	51,83	40,93	10,90	18,200	15,580	2,620	5,823	5,751	2,620	0,273
04.04.2023 23	24,00	52,68	41,64	11,04	17,800	15,710	2,090	5,863	5,772	2,090	0,257
05.04.2023 23	24,00	51,22	40,91	10,31	17,800	15,520	2,280	5,772	5,659	2,280	0,249
06.04.2023 23	24,00	50,33	40,19	10,14	17,600	15,510	2,090	5,884	5,751	2,090	0,237
07.04.2023 23	24,00	51,58	40,84	10,74	17,400	15,710	1,690	5,884	5,741	1,690	0,233
08.04.2023 23	24,00	51,53	40,93	10,60	18,000	15,300	2,700	5,812	5,659	2,700	0,269
09.04.2023 23	24,00	51,70	40,87	10,83	18,100	15,140	2,960	5,649	5,598	2,960	0,283
10.04.2023 23	24,00	52,58	41,67	10,91	17,400	15,560	1,840	5,863	5,690	1,840	0,243
11.04.2023 23	24,00	50,30	40,49	9,81	17,900	15,590	2,310	5,904	5,731	2,310	0,239
12.04.2023 23	24,00	55,83	43,94	11,89	17,600	15,580	2,020	5,761	5,721	2,020	0,271
13.04.2023 23	24,00	53,68	42,45	11,23	18,300	15,030	3,270	5,690	5,619	3,270	0,304
14.04.2023 23	24,00	55,27	43,06	12,21	17,600	15,760	1,840	5,925	5,792	1,840	0,269
15.04.2023 23	24,00	57,69	43,17	14,52	15,350	13,540	1,810	5,670	5,527	1,810	0,302
16.04.2023 23	24,00	60,29	46,66	13,63	18,400	17,030	1,370	6,128	5,996	1,370	0,297
17.04.2023 23	24,00	59,94	46,34	13,60	18,000	16,360	1,640	6,006	5,935	1,640	0,298
18.04.2023 23	24,00	58,22	44,09	14,13	15,400	14,040	1,360	5,598	5,354	1,360	0,274
19.04.2023 23	24,00	60,70	46,92	13,78	18,900	17,100	1,800	6,108	5,955	1,800	0,323
20.04.2023 23	24,00	60,95	46,23	14,72	18,100	16,360	1,740	6,037	5,965	1,740	0,322
Среднее	24,00	54,13	42,39	11,74	17,697	15,555	2,142	5,844	5,728	2,142	0,272
Итого	720,00				530,900	466,650	64,250			64,250	8,154

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.03.2023	1007,771	121,334
20.04.2023	1068,669	129,487

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru