

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2022 по 21.11.2022

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
01.11.2022 23	24,00	15,04	14,75	0,29	0,000	0,000	0,000	6,771	6,689	0,000
02.11.2022 23	24,00	14,30	14,26	0,04	0,000	0,000	0,000	6,577	6,496	0,000
03.11.2022 23	24,00	14,97	14,91	0,06	0,000	0,000	0,000	6,536	6,445	0,000
04.11.2022 23	24,00	15,88	15,29	0,59	0,000	0,000	0,000	6,414	6,322	0,000
05.11.2022 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.11.2022 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.11.2022 23	24,00	60,59	48,03	12,56	65,866	68,143	-2,277	6,832	5,139	0,830
08.11.2022 23	24,00	55,48	42,59	12,89	65,945	67,811	-1,866	7,271	5,608	0,851
09.11.2022 23	24,00	52,55	42,13	10,42	58,130	59,387	-1,257	6,669	5,323	0,610
10.11.2022 23	24,00	49,00	39,37	9,63	47,753	48,242	-0,489	7,067	6,139	0,461
11.11.2022 23	24,00	57,02	46,02	11,00	51,980	53,634	-1,654	6,251	5,119	0,584
12.11.2022 23	24,00	64,86	48,45	16,41	58,065	59,035	-0,969	6,577	5,282	0,953
13.11.2022 23	24,00	61,43	44,77	16,66	56,506	57,945	-1,439	7,475	6,251	0,942
14.11.2022 23	24,00	60,41	43,95	16,46	54,274	55,785	-1,510	7,077	5,935	0,893
15.11.2022 23	24,00	62,71	45,80	16,91	56,933	58,594	-1,661	7,046	5,782	0,972
16.11.2022 23	24,00	67,19	51,21	15,98	64,120	66,429	-2,309	7,118	5,517	1,027
17.11.2022 23	24,00	68,36	52,15	16,21	66,640	68,697	-2,056	7,770	6,088	1,097
18.11.2022 23	24,00	59,79	46,92	12,87	50,455	51,655	-1,201	6,434	5,466	0,649
19.11.2022 23	24,00	57,51	45,89	11,62	50,117	51,281	-1,164	6,312	5,354	0,582
20.11.2022 23	24,00	49,49	38,62	10,87	32,764	33,487	-0,723	5,313	4,660	0,490
21.11.2022 23	24,00	46,09	34,99	11,10	26,445	27,062	-0,617	5,476	4,946	0,473
Среднее	21,71	49,09	38,43	10,66	42,421	39,390	-1,009	6,047	5,169	0,544
Итого	456,00				805,994	827,186	-21,192			11,414

Показания счетчиков:

Дата и время	W, Гкал	Мтс, т
01.11.2022	168,243	-211,906
21.11.2022	181,085	-236,756

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru