

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36 блок 2

Номер прибора: 1205361

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
19.02.2023 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.02.2023 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.02.2023 23	10,82	50,01	39,53	10,48	10,260	7,444	2,816	6,373	6,516	2,816	0,187
22.02.2023 23	24,00	48,02	39,08	8,94	20,270	16,232	4,039	6,567	6,710	4,039	0,319
23.02.2023 23	24,00	54,82	43,25	11,57	22,425	17,827	4,599	6,914	7,046	4,599	0,402
24.02.2023 23	24,00	58,14	45,53	12,61	22,218	17,928	4,290	6,893	7,026	4,290	0,418
25.02.2023 23	24,00	55,73	43,99	11,74	22,618	17,777	4,841	6,934	7,067	4,841	0,415
26.02.2023 23	24,00	53,61	42,80	10,81	22,378	17,844	4,533	6,852	6,975	4,533	0,381
27.02.2023 23	24,00	53,85	43,15	10,70	20,998	17,750	3,248	6,903	7,046	3,248	0,325
28.02.2023 23	24,00	53,03	42,84	10,19	22,266	17,915	4,351	6,965	7,107	4,351	0,364
01.03.2023 23	24,00	53,07	42,86	10,21	21,782	17,947	3,836	6,954	7,097	3,836	0,341
02.03.2023 23	24,00	54,79	43,83	10,96	21,763	18,069	3,695	6,954	7,097	3,695	0,355
03.03.2023 23	24,00	56,60	45,11	11,49	21,860	18,123	3,737	6,995	7,128	3,737	0,371
04.03.2023 23	24,00	53,61	43,04	10,57	21,904	17,896	4,008	6,954	7,087	4,008	0,355
05.03.2023 23	24,00	53,20	42,39	10,81	23,177	17,210	5,966	6,863	6,985	5,966	0,432
06.03.2023 23	24,00	51,51	41,54	9,97	21,920	17,850	4,070	6,934	7,077	4,070	0,341
07.03.2023 23	24,00	55,87	44,29	11,58	22,036	17,902	4,134	6,995	7,128	4,134	0,387
08.03.2023 23	24,00	52,07	41,91	10,16	22,745	17,460	5,284	6,893	7,026	5,284	0,389
09.03.2023 23	24,00	52,13	41,86	10,27	21,703	17,343	4,360	6,954	7,097	4,360	0,356
10.03.2023 23	24,00	50,11	41,09	9,02	19,907	15,867	4,041	6,730	6,873	4,041	0,327
11.03.2023 23	24,00	53,47	42,69	10,78	22,936	17,387	5,548	6,944	7,087	5,548	0,420
12.03.2023 23	24,00	53,80	43,14	10,66	22,878	17,212	5,666	6,812	6,944	5,666	0,421
13.03.2023 23	24,00	52,72	42,39	10,33	21,818	17,552	4,266	6,883	7,026	4,266	0,355
14.03.2023 23	24,00	51,44	41,57	9,87	21,490	17,732	3,759	6,914	7,056	3,759	0,328
15.03.2023 23	24,00	53,91	43,26	10,65	21,888	17,500	4,388	6,873	7,016	4,388	0,370
16.03.2023 23	24,00	53,34	43,08	10,26	22,255	17,779	4,476	6,965	7,097	4,476	0,370
17.03.2023 23	24,00	53,20	42,95	10,25	22,488	17,691	4,797	6,914	7,056	4,797	0,382
18.03.2023 23	24,00	53,03	42,82	10,21	22,266	17,804	4,462	6,954	7,087	4,462	0,368
19.03.2023 23	24,00	53,54	43,09	10,45	22,478	17,413	5,065	6,822	6,954	5,065	0,394
20.03.2023 23	24,00	53,71	43,41	10,30	22,054	17,887	4,167	6,985	7,128	4,167	0,360
21.03.2023 23	24,00	54,32	43,77	10,55	22,150	17,875	4,275	6,995	7,138	4,275	0,370
Среднее	22,03	53,33	42,77	10,57	21,329	15,996	4,088	6,442	6,570	4,088	0,342
Итого	682,82				626,931	500,213	126,718			126,718	10,602

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
19.02.2023		
21.03.2023	2239,489	177,894

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru