

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
19.02.2023 23	24,00	46,66	35,27	11,39	16,900	13,440	3,460	0,534	0,494	3,460	0,274
20.02.2023 23	24,00	51,09	38,87	12,22	18,300	14,860	3,440	0,555	0,498	3,440	0,318
21.02.2023 23	24,00	53,65	40,94	12,71	17,900	15,100	2,800	0,573	0,499	2,800	0,302
22.02.2023 23	24,00	48,02	36,06	11,96	17,300	13,810	3,490	0,546	0,470	3,490	0,294
23.02.2023 23	24,00	55,14	40,47	14,67	17,900	15,260	2,640	0,574	0,526	2,640	0,335
24.02.2023 23	24,00	58,22	43,86	14,36	18,300	15,180	3,120	0,563	0,509	3,120	0,356
25.02.2023 23	24,00	55,99	42,43	13,56	17,700	15,190	2,510	0,587	0,524	2,510	0,311
26.02.2023 23	24,00	53,90	41,30	12,60	17,900	15,060	2,840	0,580	0,507	2,840	0,307
27.02.2023 23	24,00	54,78	41,77	13,01	18,000	15,200	2,800	0,570	0,524	2,800	0,316
28.02.2023 23	24,00	52,84	41,45	11,39	17,900	15,280	2,620	0,574	0,530	2,620	0,280
01.03.2023 23	24,00	53,54	41,65	11,89	17,800	15,270	2,530	0,573	0,528	2,530	0,285
02.03.2023 23	24,00	54,99	42,10	12,89	17,800	15,410	2,390	0,568	0,517	2,390	0,299
03.03.2023 23	24,00	56,91	43,53	13,38	17,400	15,580	1,820	0,574	0,524	1,820	0,284
04.03.2023 23	24,00	54,28	41,77	12,51	18,300	15,060	3,240	0,579	0,515	3,240	0,324
05.03.2023 23	24,00	53,42	41,10	12,32	17,900	14,810	3,090	0,580	0,511	3,090	0,310
06.03.2023 23	24,00	51,52	40,19	11,33	17,700	15,220	2,480	0,562	0,506	2,480	0,270
07.03.2023 23	24,00	56,54	42,91	13,63	17,500	15,400	2,100	0,594	0,520	2,100	0,300
08.03.2023 23	24,00	52,63	41,03	11,60	17,800	15,000	2,800	0,570	0,501	2,800	0,286
09.03.2023 23	24,00	51,88	40,10	11,78	17,300	14,950	2,350	0,593	0,528	2,350	0,270
10.03.2023 23	24,00	51,29	39,17	12,12	16,050	13,720	2,330	0,551	0,482	2,330	0,257
11.03.2023 23	24,00	53,66	41,23	12,43	17,400	15,050	2,350	0,577	0,524	2,350	0,283
12.03.2023 23	24,00	54,02	41,73	12,29	18,300	14,650	3,650	0,575	0,504	3,650	0,334
13.03.2023 23	24,00	53,31	41,19	12,12	17,500	14,890	2,610	0,574	0,513	2,610	0,287
14.03.2023 23	24,00	52,19	40,05	12,14	17,400	15,030	2,370	0,596	0,516	2,370	0,279
15.03.2023 23	24,00	53,99	41,31	12,68	18,000	14,780	3,220	0,561	0,518	3,220	0,323
16.03.2023 23	24,00	53,69	41,72	11,97	17,200	15,380	1,820	0,574	0,528	1,820	0,257
17.03.2023 23	24,00	53,55	41,54	12,01	17,900	15,120	2,780	0,567	0,511	2,780	0,296
18.03.2023 23	24,00	53,45	41,45	12,00	17,700	15,270	2,430	0,587	0,506	2,430	0,283
19.03.2023 23	24,00	53,91	41,25	12,66	17,700	14,830	2,870	0,562	0,511	2,870	0,306
20.03.2023 23	24,00	53,95	41,99	11,96	17,700	15,330	2,370	0,581	0,527	2,370	0,281
21.03.2023 23	24,00	54,61	42,17	12,44	17,700	15,330	2,370	0,582	0,536	2,370	0,290
Среднее	24,00	53,47	41,02	12,45	17,682	14,983	2,700	0,572	0,513	2,700	0,297
Итого	744,00				548,150	464,460	83,690			83,690	9,196

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
19.02.2023	1450,859	137,723
21.03.2023	1530,941	146,919

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru