

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Фрунзе, д. 36Б

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1416693

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгв, Гкал
22.03.2023 23	24,00	54,06	41,84	12,22	18,100	15,120	2,980	5,823	5,404	2,980	0,310
23.03.2023 23	24,00	54,52	42,10	12,42	17,400	15,320	2,080	6,047	5,537	2,080	0,277
24.03.2023 23	24,00	54,48	42,29	12,19	17,700	15,390	2,310	5,802	5,537	2,310	0,284
25.03.2023 23	24,00	54,59	42,18	12,41	17,500	15,140	2,360	5,874	5,303	2,360	0,287
26.03.2023 23	24,00	53,84	41,76	12,08	17,800	14,980	2,820	5,884	5,139	2,820	0,298
27.03.2023 23	24,00	53,41	41,43	11,98	17,700	15,230	2,470	5,976	5,374	2,470	0,284
28.03.2023 23	24,00	53,42	40,59	12,83	16,600	13,870	2,730	5,925	5,211	2,730	0,288
29.03.2023 23	24,00	51,76	39,99	11,77	17,600	15,080	2,520	5,986	5,354	2,520	0,277
30.03.2023 23	24,00	55,18	42,20	12,98	17,800	14,970	2,830	5,925	5,201	2,830	0,312
31.03.2023 23	24,00	54,14	41,77	12,37	17,700	15,220	2,480	5,945	5,231	2,480	0,290
01.04.2023 23	24,00	55,00	42,01	12,99	18,300	14,970	3,330	5,955	5,303	3,330	0,334
02.04.2023 23	24,00	54,36	41,63	12,73	17,700	14,800	2,900	5,884	5,048	2,900	0,309
03.04.2023 23	24,00	52,05	40,69	11,36	18,100	15,030	3,070	5,955	5,292	3,070	0,294
04.04.2023 23	24,00	53,14	41,21	11,93	17,800	15,150	2,650	5,833	5,517	2,650	0,289
05.04.2023 23	24,00	52,37	41,11	11,26	18,000	14,910	3,090	5,965	5,160	3,090	0,292
06.04.2023 23	24,00	50,70	40,04	10,66	18,000	14,870	3,130	5,986	5,282	3,130	0,281
07.04.2023 23	24,00	52,07	40,51	11,56	17,900	15,040	2,860	5,792	5,333	2,860	0,289
08.04.2023 23	24,00	52,25	40,65	11,60	17,900	14,740	3,160	5,894	5,139	3,160	0,299
09.04.2023 23	24,00	52,50	40,60	11,90	17,300	14,750	2,550	5,772	5,129	2,550	0,278
10.04.2023 23	24,00	53,56	41,11	12,45	17,500	15,060	2,440	5,843	5,201	2,440	0,288
11.04.2023 23	24,00	52,15	41,84	10,31	17,400	15,130	2,270	5,976	5,415	2,270	0,249
12.04.2023 23	24,00	56,94	43,85	13,09	17,700	15,080	2,620	5,965	5,364	2,620	0,312
13.04.2023 23	24,00	54,21	42,17	12,04	17,800	14,470	3,330	5,863	5,231	3,330	0,314
14.04.2023 23	24,00	56,96	43,42	13,54	17,800	15,260	2,540	6,006	5,374	2,540	0,322
15.04.2023 23	24,00	60,15	43,76	16,39	16,050	12,920	3,130	5,649	5,129	3,130	0,389
16.04.2023 23	24,00	60,25	48,34	11,91	18,300	16,510	1,790	6,190	5,629	1,790	0,285
17.04.2023 23	24,00	63,74	48,15	15,59	17,600	15,930	1,670	6,169	5,394	1,670	0,332
18.04.2023 23	24,00	60,30	43,46	16,84	15,200	13,420	1,780	5,496	5,180	1,780	0,371
19.04.2023 23	24,00	66,13	44,05	22,08	18,300	16,430	1,870	6,251	5,659	1,870	0,456
20.04.2023 23	24,00	64,18	48,36	15,82	17,300	15,830	1,470	6,251	5,496	1,470	0,319
Среднее	24,00	55,41	42,44	12,98	17,595	15,021	2,574	5,929	5,319	2,574	0,307
Итого	720,00				527,850	450,620	77,230			77,230	9,207

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгв, Гкал
22.03.2023	1530,941	146,919
20.04.2023	1604,386	156,127

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru